



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 86471/21 - SPIS 11997/2021/JN

VYŘÍZUJE: Ing. Jana Nevoralová

TELEFON: 568 896 142

E-MAIL: jana.nevoralova@trebic.cz

DATUM: 01.11.2021

Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 21030020
Snížení energetické náročnosti bytového domu na ul. Spojenců 184/55, Třebíč

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel obdržel dne 29.10.2021 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle článku 9 výzvy k podání nabídek, zveřejněné na profilu zadavatele dne 20.10.2021.

Žádost dodavatele

Pokud zadavatel ve svém Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 prioritně trvá na požadavku na omítku s fotokatalytickým efektem, je možné dodat ETICS s omítkou (viz příloha), přestože se požadavek na nenormovou charakteristiku neslučuje s vlastnostmi omítek podle ČSN EN 15824 ed. 2?

Odpověď zadavatele

Dodavatel předložil jako přílohu své žádosti technický list a prohlášení o vlastnostech týkající se konkrétního výrobku – omítky MAMUT Sifo (vnější tenkovrstvá silikátová omítky). Zadavatel předkládá tyto dokumenty jako přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2. Zadavatel uvádí, že požaduje certifikovaný zateplovací systém dle ETA, jehož součástí má být **silikonová omítky**, která bude odolná vůči znečištění formou fotokatalýzy, **nikoli silikátová omítky**. Odůvodnění kvalitativních požadavků zadavatele na omítku je součástí Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1 ze dne 27.10.2021.

S pozdravem

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru

Příloha:

Prohlášení o vlastnostech – MAMUT Sifo

Technický list – MAMUT Sifo

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc