



- A** Svítidlo LED 34W, 4100lm, 3800K 595x595x15mm, IP40
Hliníkový rámeček, mikropřizmatický, kryt, nízký čverec
- B** Svítidlo LED přisazené interierové kruhové IP40,27W, 3000K
- C** Svítidlo LED přisaz. obdelník obyč. kryt 38W, 4000, IP20
- D** Svítidlo přisazené venkovní IP 54 - 25W
- E** Svítidlo LED prům. 40W, 4000K, 1275 x 135 x 100 mm
polyester bíleso - opál. kryt IP54
- F** Svítidlo LED přisaz. obdelník 1210 x 238 x 52 mm,
mikropřizm., kryt 38W, 4600lm, 4000K, IP20
- N** Nouzové svítidlo LED - 60min, LED s piktogramem,
s vl. zdrojem v pohotovost režimu
- Spínač jednopól., 250V, 10A IP 20
- Spínač seriový, 250V, 10A IP 20
- Spínač střídavý, 250V, 10A IP 20
- Spínač jednopól., 250V, 10A, IP 44
- Spínač seriový, 250V, 10A, IP 44
- Spínač střídavý, 250V, 10A IP 44
- Tlačítko spínači 250V, 10A IP 20

- Spínačtrojpol., 400V, 25A IP 54
- Zásuvka polozap. 250V, 16A, IP 20
- Zásuvka polozap. dvojité pootoč. 45°, 250V, 16A, IP 20
- Zásuvka prům. 400V, 32A, IP 44, 3P + N + PE
- R-ELM** Elektroměrový rozvaděč pro přímé měření el. energie - v protipožár. prov.
- RH-1** HL. rozvodnice - v protipožár. prov.
- RP-2** Podružná rozvodnice pro 2.N.P. v protipožár. provedení
- RP-3** Podružná rozvodnice pro 1.P.P. v protipožár. provedení
- Tlačítko - TOTAL STOP - bezpečnostní tlačítko ve skříní se sklem, IP 44
- Technická zařízení dle popisu na výkrese

- Tlačítko - TOTAL STOP - bezpečnostní tlačítko ve skříní se sklem, IP 44
- El. rozvody světlé a 1. fáz.
- El. rozvody zásuvkové
- El. rozvody ovládací
- El. rozvody nouz. osvětlení
- El. rozvody 3 fáz. d ELM
- Uzemňovací příklady
- Ochranné pospojování
- Hlavní trasy SIL rozvodů

Napětíová soustava 3/N/PE ~50 Hz, 400/230V
sít: TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem
Automatickým odpojením od zdroje
Proudovým chráničem
Zvýšená - doplňujícím ochranným pospojováním

Zodp. projektant : Ing. Ludmila Jelinková Projektant : Ing. Ludmila Jelinková Místo stavby: Bartuškova 886, 674 01 Třebíč Investor: Město Třebíč, Karlovo nám 104/55, 674 01 Třebíč	Ing. Ludmila Jelinková Projektování el. zařízení 675 03 Náměstí 1 IČ: 40462536, tel. 603495592 www.jelinkova.cz
Název akce: MŠ BARTUŠKOVA č.p. 886, TŘEBÍČ GO ELEKTROINSTALACE	Č. zak: 12/21 Datum: 04/2021 Účet: DRS
Obsah: Zařízení silnoproudé elektrotechniky - půdorys 1.P.P.	Měřítko: Č. výkr.: 1:50 D.1.4.d.3