



- A** Světlo LED 34W, 4100lm, 3800K 595x595x15mm, IP40  
Hliníkový rámeček, mikropřizmatický, kryt, nízký čverec
- B** Světlo LED přisazené interierové kruhové IP40,27W, 3000K
- C** Světlo LED přisaz. obdélník obyč. kryt 38W, 4000, IP20
- D** Světlo přisazené venkovní IP 54 - 25W
- E** Světlo LED prům. 40W, 4000K, 1275 x 135 x 100 mm  
polyester bíleso - opál. kryt IP54
- F** Světlo LED přisaz. obdélník 1210 x 238 x 52 mm,  
mikropřizm., kryt 38W, 4600lm, 4000K, IP20
- N** X  
Nouzové světlo LED - 60min, LED s piktogramem,  
s vl. zdrojem v pohotovost režimu
- Spínač jednopól., 250V, 10A IP 20
- Spínač seriový, 250V, 10A IP 20
- Spínač střídavý, 250V, 10A IP 20
- Spínač jednopól., 250V, 10A, IP 44
- Spínač seriový, 250V, 10A, IP 44
- Spínač střídavý, 250V, 10A IP 44
- Tlačítko spínači 250V, 10A IP 20

- Spínačtrojpol., 400V, 25A IP 54
- Zásuvka polozap. 250V, 16A, IP 20
- Zásuvka polozap. dvojitá pootoč. 45°, 250V, 16A, IP 20
- Zásuvka prům. 400V, 32A, IP 44, 3P + N + PE
- R-ELM** Elektromerový rozvaděč pro přímé měření el. energie - v protipožár. prov.
- RH-1** HL. rozvodnice - v protipožár. prov.
- RP-2** Podružná rozvodnice pro 2.N.P. v protipožár. provedení
- RP-3** Podružná rozvodnice pro 1.P.P. v protipožár. provedení
- Tlačítko - TOTAL STOP - bezpečnostní tlačítko ve skříní se sklem, IP 44
- Technická zařízení dle popisu na výkrese

- Tlačítko - TOTAL STOP - bezpečnostní tlačítko ve skříní se sklem, IP 44
- EL rozvody světelné a 1. fáz.
- EL rozvody zásuvkové
- EL rozvody ovládací
- EL rozvody nouz. osvětlení
- EL rozvody 3 fáz. d ELM
- Uzemňovací příводы
- Ochranné pospojování
- Hlavní trasy SIL rozvodů

Napětíová soustava 3/N/PE ~50 Hz, 400/230V  
síť: TN-C-S  
Ochrana před úrazem el. proudem  
Automatickým odpojením od zdroje  
Proudovým chráničem  
Zvýšená - doplňujícím ochranným pospojováním

Zodp. projektant : Ing. Ludmila Jelínková Projektant : Ing. Ludmila Jelínková Místo stavby: Bartuškova 886, 674 01 Třebíč Investor: Město Třebíč, Karlovo nám 104/55, 674 01 Třebíč	Ing. Ludmila Jelínková Projektování el. zařízení 675 03 Náměstí 1 IČ: 40462536, tel. 603495592 www.jelinkova.cz
Název akce: <b>MŠ BARTUŠKOVA č.p. 886, TŘEBÍČ GO ELEKTROINSTALACE</b>	Č. zak.: 12/21 Datum: 04/2021 Účet: DRS
Obsah: Zařízení silnoproudé elektrotechniky - půdorys 1.N.P.	Měřítko: 1:50 Č. výkr.: D.1.4.d.4