



PŘÍSTROJOVÁ NÁPLŇ

Přepěť ochrana 2.st 4. pól. tř. C	ks	1
Jistič jednopól.	ks	16
Jistič trojpól. do 63A	ks	2
Pr. chránič 25A, 4p/A, 300mA	ks	1
Pr. chránič 25A, 4p/A, 30mA	ks	1
Impuls relé 230V	ks	1
Poj. odpojovač 3P- pro poj 14 x 51 vč. pojistek	ks	2
Svorka řadová	ks	27

Napětíová soustava 3/N/PE ~50 Hz, 400/230V  
sít': TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem  
Automatickým odpojením od zdroje  
-proudovým chráničem

Úceloplechová zapuštěná rozvodnice  
V protipožár. provedení EI 45  
760 x 435 x 247 mm  
Krytí IP 54/20  
Pro montáž 52 modulů

COPYRIGHT: Tento plán je duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho svolení rozmnožován a ani zpřístupněn třetím osobám (odvoláme se na zákon o vlastnických právech a na zákon proti nekalé soutěži).

Zodp. projektant : Ing. Ludmila Jelínková	Ing. Ludmila Jelínková
Projektant : Ing. Ludmila Jelínková	Projektování el. zařízení
Místo stavby: Bartušková 886, 674 01 Třebíč	675 03 Nárameč 1
Investor : Město Třebíč, Karlovo nám 104/55, 674 01 Třebíč	IČ: 40462536, tel:603495592 www.jelinkova.cz
Název akce:	Č. zak: 12/21
MŠ BARTUŠKOVA č.p. 886, TŘEBÍČ GO ELEKTROINSTALACE	Datum: 04/2021
Obsah: Zařízení silnoproudé elektrotechniky -Hlavní ozvodnice RP-3	Účel: DRS
	Měřítko: Č. výkr.: D.1.4.d.14