



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 24790/22 - SPIS 13304/2021/Net

VYŘÍZUJE: Ing. Markéta Netíková

TELEFON: 568 896 234

E-MAIL: marketa.netikova@trebic.cz

DATUM: 28.03.2022

Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 21030021

Záchytné parkoviště a cvičná plocha ul. Hrotovická, Třebíč

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel obdržel dne 25.03.2022, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Žádost dodavatele (přesné znění)

Dobrý den, prosím o odpověď na dotaz:

1) V soupisu stavebních prací stavebního objektu SO – 100 Komunikace – stavební neuznatelné - je položka č. 3 – POPLATKY ZA SKLÁDKU. Dle výkazu výměr této položky se tato položka skládá z těchto položek:

odkop pod komunikaci: 1.048,215 m³

zpětné využití na retenční nádrž: -399,000 m³

odkop pod parkovištěm třída II: -177,912 m³

odkop pod parkovištěm třída III: -44,478 m³

Celkem: 426,825 m³

Prosím zadavatele o sdělení kde se v rozpočtu objektu SO – 100 Komunikace nachází položka – odkop pod komunikace – množství 1.048,215 m³.

2) Odpovídá vzdálenost vodorovného přemístění výkopku na skládku skutečnosti? Je ve výkazu výměr zadání uvažováno se vzdáleností na konkrétní skládku?

Odpověď zadavatele

1. Zadavatel konstatuje, že položka „odkop pod komunikaci v množství 1.048,215 m³“ se v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb nachází v listu SO 100 01 Pol v **položce č. 4** (odkop pod komunikaci v množství 838,572 m³) a v **položce č. 5** (odkop pod komunikaci v množství 209,643 m³). Celkem se tedy jedná o odkop pod komunikaci v celkovém množství 1.048,215 m³.
2. Zadavatel konstatuje, že vzdálenost vodorovného přemístění výkopu je v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb uvažována na libovolnou skládku do 20 km.

Zadavatel dále z vlastního podnětu doplňuje informaci týkající se Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a konstatuje, že v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb byla chybně specifikována položka č. 52 v listu SO 400 01 Pol (Veřejné osvětlení + MAN). Původní popis položky „Rozvod přípojnícový prachotěsný, kryt koncový přípojnícového rozvodu v AI,

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

Č. j.: OMIM 24790/22 - SPIS 13304/2021/Net

400 A“ se mění na „**Kabelové oko lisovací Cu GPH 25x8 KU průřez 25 mm² M8**“, množství se nemění.

Zadavatel předkládá jako přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2 opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje veškeré původně předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, které tímto pozbývají platnosti.

S pozdravem

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru

Příloha:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – vysvětlení č. 2