



STÁTNÍ ÚŘAD
INSPEKCE PRÁCE

Vodní 21
370 06 České Budějovice

Tel.: +420 950 179 511
fax.: +420 950 179 505

e-mail:
epodatelna.budejovice@suip.cz
http://www.suip.cz/oip05/

IČ 75046962
ID n7wefgn

Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu

AS PROJECT CZ s.r.o.
U Prostředního mlýna 128
393 01 Pelhřimov

Váš dopis ze dne
3.6.2020

Naše č.j.:
14165/5.42/20-2

Naše sp. zn
V5-2020-155

Vyřizuje/kontakt:
Karel Pokorný / 950 179 527

Třebíč
22.6.2020

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Revitalizace zimního stadionu v Třebíči
místo: parc. č. 2695, 2692, 7305, 150/1, 2456, k.ú. Třebíč, Třebíč
zadavatel: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 00290629
projektant: AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, IČ: 26095254

předložená výše nadepsanému OIP dne 3.6.2020

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Nebyly zjištěny závady z oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Upozornění na požadavky příslušných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP:

1. Pokud se jedná o elektrické zařízení zimního stadionu, kde se podle projektové dokumentace předpokládá se shromažďováním více než 200 osob, což je ve smyslu vyhlášky č. 73/2010 Sb. zařízení třídy I, upozorňujeme na povinnosti stanovené v příloze č. 2, čl. 4 a 5 vyhlášky č. 73/2010 Sb. (oznámení zahájení montáže elektrického zařízení organizaci státního odborného dozoru a před uvedením výše uvedeného elektrického zařízení do provozu zajištění odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru; organizací státního odborného dozoru je Technická inspekce České republiky). Uvedené požadavky se rovněž vztahují na zařízení na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny.

2. Vzhledem k tomu, že z projektové dokumentace není zřejmé, zda bude střecha domu vybavena zábradlím nebo záchytným systémem pro jistění pracovníků při provádění kontrol, údržby a oprav střechy nebo zařízení, upozorňujeme na splnění požadavků čl. 5.6 ČSN 73 1901 a § 4 odst. 1, příloha čl. 3.3.5 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (doplnění zábradlí nebo osazení záchytného systému).

.....
Karel Pokorný
inspektor

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **204010_003169** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 22.06.2020 v 12:46:43. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 22.06.2020 12:09:00. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **00 B0 D1 B8**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu **Karel Pokorný, Státní úřad inspekce práce, Státní úřad inspekce práce**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 22.06.2020 v 12:46:43. Údaje o časovém razítku: datum a čas **22.06.2020 11:19:41**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B0 52 C6**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Pelhřimov**

Česká pošta, s.p. dne 22.06.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

DAGMAR TUNKLOVÁ

Otisk úředního razítka:



129761570-9296-200622124622

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Česká p