

AS PROJECT CZ s. r. o.
Jarmila Janů
U Prostředního mlýna 128
393 01 PELHŘIMOV

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: TR/3156/2020-On
Vyřizuje: Ondráček Michal, Ing.
Tel.: 568899162
Datum: 2. 6. 2020

Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VAS.

Provoz vodovodu a kanalizace Třebíč město
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Ing. Vladimír Novotný
Tel.: 568 899 152, e-mail: novotny@vastr.cz

„Revitalizace zimního stadionu v Třebíči“, k. ú. Třebíč, p. č. 2695, 2692, 7305, 150/1, 2456, 150/5

Investor: Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč

Jedná se o revitalizaci zimního stadionu, jejíž součástí je také přeložka veřejného vodovodu a kanalizace.

Přeložka kanalizačního řadu KJ 1 PP DN 300 dl. 159,0 m

Přeložka vodovodního řadu V1 TLT DN 150 mm, dl. 126,0 m

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.

Účel vyjádření: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace SOUHLASÍME za následujících podmínek:

1. Zahájení prací je třeba v dostatečném předstihu oznámit vedoucímu příslušného provozu.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytyčení vodovodu a kanalizace ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Třebíč. Vytyčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Klika - tel. 568 899 167, mobil 603 754 147, e-mail: klika@vastr.cz.
3. Při návrhu a realizaci stavby požadujeme respektovat technické standardy, které jsou zveřejněny na webových stránkách <http://www.vodarenska.cz/cs/services/informaceObcim/technicke-standardy>.
4. Dodavatel je povinen před zahájením zemních prací seznámit všechny dotčené pracovníky s polohou zařízení ve správě provozovatele.
5. Při souběhu a křížení navrženého vodovodu je třeba dodržet minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
6. Zhotovitel stavby musí nejméně 16 dní před přerušením (omezením) dodávky vody písemně požádat provozovatele, aby zajistil informování jednotlivých napojených odběratelů o plánovaném přerušení (omezení) dodávky vody dle §9 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
7. Jakoukoli manipulaci se zařízením vodovodu a kanalizace smí provádět pouze pověřenými pracovníky provozovatele, jinak bude neoprávněná manipulace dle §33 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pokutována.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
Bankovní spojení: 1401711/0100
sekretariát: +420 568 899 115, e-mail: sekretariat@vastr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

8. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit jakékoliv poškození zařízení vodovodu a kanalizace na centrální dispečink provozovatele – tel. 568 899 116.
9. Odběr vody pro potřebu stavby je možný pouze tehdy, když bude mít s naší divizí uzavřenou smlouvu o dodávce vody, jinak bude odběr klasifikován jako neoprávněný odběr a tedy v souladu s §33 a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pokutován,

Po dokončení stavby investor předloží dokumentaci k převzetí do provozu dle technických standardů VAS:

1. Jedno pare dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb (především situace, podélné profily, kladečské schéma a technologické vystrojení objektů).
2. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla: zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí, šachet a nádrží, protokol o inspekci kanalizačního potrubí kamerou.
3. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vypracované podle *Technologického předpisu pro zaměřování a zpracování geodetické dokumentace*. Technologický předpis si vyžádá geodetická firma u p. Krejcara, tel.: +420 568 899 160.

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vydání.



 **VODÁRENSKÁ**
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
-13-

Ing. Jarmila Kašková

vedoucí technického útvaru divize Třebíč