

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., OŘ Vysočina

Lidická kolonie 4925/39, Jihlava 586 01, tel. +420956943311, Fax.: +420 , or943@lesy-cr.cz, ID DS: e8jcfnsn

Elektro-ing. Klíma, s.r.o.
Tomáše Bati 1041
67401 Třebíč



VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR943/004342/2022	LCR0029621/2022	04.07.2022
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Chytka Václav	956 943 359	725 257 343	Vaclav.Chytka@lesy-cr.cz

Věc: Vyjádření správce toků

Týká se: „INTEGRACE PARKOVACÍHO SYSTÉMU, TŘEBÍČ“ – DUR+DSP

Výše uvedená akce se dotýká zájmů Lesů České republiky, s.p., Oblastního ředitelství Vysočina, jako určeného správce vodního toku Stařečský potok, číslo hydrologického pořadí 4-16-01-0880, IDVT 10203206, a to jedním křížením zemního kabelu se zatrubněným vodním tokem.

Předmětem projektu je zbudování nového parkovacího systému trvalého charakteru na stávajících parkovištích na *Komenského nám.* a na ul. *V. Nezvala* v *Třebíči*. Projekt navrhuje umístění vjezdového a výjezdového systému, přípojku elektrické energie z distribučního rozvodu NN, přípojku datových služeb z rozvodu MAN a umístění platebních automatů. Provádění zemních prací, zapravení nezpevněných či zpevněných ploch stavbou dotčených chodníků či místních komunikací nemá vliv na okolní stavby. Odtokové poměry se nemění.

Projekt uvažuje s jedním křížením zemního kabelu se zatrubněním Stařečským potokem za budovou autobusového nádraží a to nad zatrubněním přiložením kabelu ke stávající kabelové trase NN.

Údaje o žadateli:

Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

IČO: 00290629, DIČ: CZ00290629

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Elektro – ing. Klíma s.r.o., Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč, IČ: 25522043

Projektant elektro:

Ing Karel Tomek, autorizace: 1400201, obor: IE02

adresa: Mládežnická 980/8, Třebíč, 674 01

Projektant dopravních staveb:

Ing Pavel Vidlák, autorizace: 1400606, obor: ID00.adresa: Aug.Kratochvíla 477/27, Třebíč, 674 01

Místo stavby:

Kraj Vysočina, město Třebíč, Komenského náměstí a ul. Vítězslava Nezvala.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSC 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.

www.lesy-cr.cz

Komenského nám., k.ú. Třebíč (769738) – p.č. 1461/37, 1465/2, 1461/38, 55/1 a 1461/36;
ul. Vítězslava Nezvala, k.ú. Třebíč (769738) – p.č. st. 5592, 273, 1529/5, 370/22, 370/2, 370/4, 370/5, 370/20 a 370/3.
Stavbou nebude dotčený žádný pozemek ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Lesy ČR, s.p. Stavbou nebude dotčený žádná stavba v majetku Lesy ČR, s.p.

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace zpracované firmou Elektro – ing. Klíma s.r.o., Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč, IČ: 25522043 z dubna 2022, č. PD: EK-TR-13.
- Uložení vedení kabelu nesmí být omezen výkon správy toku daný správcí toku zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.
- Ke křížení zatrubněného vodního toku Stařečský potok je třeba si vyžádat písemný souhlas vlastníka zatrubnění. LČR, s.p., nejsou vlastníkem zatrubnění.
- Kabely uložené v manipulačním pásmu vodního toku (6 m od břehové hrany toku, 6 m od osy zatrubnění) budou zajištěny pro pohyb techniky o hmotnosti 20 t a budou uloženy min. 3 m od osy zatrubnění.
- Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předemětné lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
- Správce toku bude vyzván k převzetí provedeného křížení zemního kabelu se zatrubněním vodním tokem.
- Po dokončení prací bude správcí toku předloženo zaměření výškového a polohového uložení křížení zemního kabelu se zatrubněním vodním tokem.
- Správce toku – Václav Chytka, mob.: 725 257 343, email: vaclav.chytka@lesy-cr.cz, bude vyzván ke kontrole výše uvedených podmínek.

S pozdravem

(podepsáno elektronicky)

Ing. Miroslav Cháb
specialista vodního hospodářství
Oblastní ředitelství Vysočina

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

Lesy České republiky, s.p.