

VIPA project, s. r. o.
Ing. Pavel Vidlák
Cyrilometodějská 43/20
674 01 TŘEBÍČ

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: TR/3109/2022-No
Vyřizuje: Novotný Vladimír, Ing.
Tel.: 568899162
Datum: 27. 5. 2022

Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VAS.

Provoz vodovodu a kanalizace Třebíč město
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Vít Chalupský
Tel.: 568 899 152, e-mail: chalupsky@vastr.cz

**„KŘÍŽOVATKA UL. 9.KVĚTNA - RAČEROVICKÁ - U KUCHYŇKY - U OBŮRKY“, k. ú.
Podklášteří, p. č. 572/3, 581, 7/7, 7/18, 110/10, 104/35, 139/1, 572/27, 573/2**

Investor: Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč.

K vydání stanoviska nám byly předloženy dvě varianty dopravního řešení v titulu uvedené křižovatky. První variantou je křižovatka s dynamicky řízeným provozem světelné signalizace. Další variantou je pak okružní křižovatka. Naše stanovisko se bude týkat varianty s řízeným provozem světelné signalizace, která je podrobně rozpracovaná jak v technické zprávě, tak ve výkresové dokumentaci. Varianta okružní křižovatky byla předložena pouze výkresem základní situace, bez jakýchkoliv vazeb na stávající infrastrukturu v naší správě.

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.

Účel vyjádření: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ.

S výše uvedenou stavbou ve variantě světelné signalizace dle předložené dokumentace NESOUHLASÍME z následujícího důvodu:

Půdorysná plocha rozšířeného asfaltového jízdního pruhu na ulici Račerovická zasáhne trasu kanalizační stoky, která sbírá odpadní vody z velké části čtvrti Podklášteří. Jedná se o potrubí z roku 1972 (beton DN 400) a z kamerové prohlídky části trasy dotčené stavbou vyplývá, že potrubí je již v nevyhovujícím stavu. Předmětná stavba tedy vyžaduje souběžnou rekonstrukci této kanalizační stoky.

Upozornění:

V půdorysu řešené křižovatky se nachází páteřní vodovodní řad provedený v roce 1959 (litina DN 150), který zásobuje celou obytnou čtvrť Nehradov z vodojemu Týn. Doporučujeme proto provedení výměny potrubí vodovodu před realizací nového asfaltového povrchu křižovatky

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců od data vydání.

 **VODÁRNA TŘEBÍČ**
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, o. s.
Soběšická 820/156, Ledeňá, 638 00 Brno
Divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
+42



Ing. Jarmila Kašková

vedoucí technického útvaru divize Třebíč