



Uložení kabelů bude plně respektovat vyjádření ostatních správců inženýrských sítí a ČSN 73 6005.

Minimální krytí chrániček pod chodníkem bude 0,4 m.

Minimální krytí chrániček pod volným terénem bude 0,6 m.

Minimální krytí chrániček pod komunikací bude 1,0 m.

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| Vypracoval: Ivalú Macarena Ávila Herrera | Projektant: Ing. Karel Tomek | IVALÚ MACARENA ÁVILA HERRERA | |
| Místo: Třebíč, křižovatka SSZ Bráfova x Nádražní | Objednatel: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 00290629 | Rostislavova 1381/8 140 00 Praha 4 IČ: 06770801 | |
| Název projektu: Preference veřejné dopravy města Třebíč | | Dokumentace: | DVZ+DPS |
| SO: C1. Bráfova x Nádražní x Jungmannova | | Datum: | 11 / 2020 |
| Podobjekt: a. SSZ - světelné signalizační zařízení | | Formát: | A3 |
| Název výkresu: ŘEZY KABELOVOU TRASOU | | Měřítko: | 1 : 10 |
| | | Č. výkresu: | C1.a-7 |
| | | Paré: | |