

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. XI

Název veřejné zakázky: Revitalizace zimního stadionu v Třebíči  
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-031678  
Evidenční číslo zadavatele: 22030033  
Druh veřejné zakázky: Stavební práce  
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní režim  
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení  
Název zadavatele: Město Třebíč  
Sídlo zadavatele: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
IČO zadavatele: 00290629  
Právní forma zadavatele: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy  
Zastoupení zadavatele: Miloš Hrůza, místostarosta, pověřený na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018  
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.trebic.cz/>

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

### Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

*Ve VV stavební části je položka:*

327	96708-3	Demontáž stávajících technologických celků strojovny chlazení	kus	1,00000
Demontáž stávajících technologických celků strojovny chlazení tzn. kompresorů, potrubí, izolací, nádob, elektroinstalace a pomocných konstrukcí : 1				1,00000

*Žádáme o určení množství a bližší popis demontovaného zařízení.*

Odpověď na dotaz:

V objektu zimního stadionu se nachází standardní technologie přímého chlazení čpavkem. V rámci zadávacího řízení proběhla prohlídka stávajícího zimního stadionu – místa plnění zakázky. Je tedy na dodavateli stavby, aby si řádně stávající technologii prohlédl a cenu za demontáž tohoto zařízení stanovil na základě svých možností a zkušeností.

## **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:**

Dotaz:

*Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. VIII je upřesnění výměníků. Je uvedená tlaková ztráta 2 kPa správně? Obvyklá hodnota je 20 kPa.*

Odpověď na dotaz:

Zadavatel odkazuje na Vysvětlení zadávací dokumentace č. IX, Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1.

## **Změna projektové dokumentace a soupisu prací:**

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

## **Změna lhůty pro podání nabídek:**

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. IX, č. X a č. XI prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **5. 10. 2022 v 10:00**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 14. 9. 2022

---

Za město Třebíč  
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele  
JUDr. Michal Šilhánek