

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. XII

Název veřejné zakázky:	Revitalizace zimního stadionu v Třebíči
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2022-031678
Evidenční číslo zadavatele:	22030033
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Město Třebíč
Sídlo zadavatele:	Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČO zadavatele:	00290629
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Miloš Hrůza, místostarosta, pověřený na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://zakazky.trebic.cz/">https://zakazky.trebic.cz/</a>

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

### Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

*Ve VV list VRN je položka:*

16	VRN-06	Hluková zkouška	Soubor	1,00000
----	--------	-----------------	--------	---------

*Žádáme o upřesnění, které části má tato zkouška obsahovat. Zda má být ve zkoušce zahrnuto například také:*

- měření hluku ze silniční dopravy pronikajícího do vnitřního prostoru haly*
- měření hluku z provozu VZT a klimatizace ve vnitřním prostoru haly*
- měření doby dozvuku ve vnitřním prostoru haly*

*Nebo jen autorizované kolaudační měření hluku po dokončení stavby v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb (hluk VZT, chlazení, ostatní technologie spojené s provozem stavby).*

Odpověď na dotaz:

V rámci projektu pro stavební povolení, změnu stavby před dokončením a prováděcí projekt byly zpracovány akustické studie. Pro projekty pro stavební povolení byly vydány stanoviska KHS (hygieny), které byly zveřejněny v rámci projektové dokumentace na profilu zadavatele. Součástí projektové dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele je i Akustická studie (prostorová akustika) – č. výkresu E-04-01 (ze dne 30.03.2022).

Zadavatel dále poskytuje akustickou studii týkající se vnějšího hluku ze dne 30.06.2021 (č. výkresu E-04-04). Obě akustické studie přikládá zadavatel pro úplnost jako přílohu tohoto vysvětlení.

Stavba musí být provedena, a to včetně prvků TZB tak, jak je stanoveno v těchto akustických studiích.

Zadavatel požaduje v souvislosti s měřením hluku následující:

- autorizované kolaudační měření hluku po dokončení stavby v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb (hluk VZT, chlazení, ostatní technologie spojené s provozem stavby vč. provozu zvukové aparatury) – podle akustické studie – vliv stavby na okolí.
- měření doby dozvuku ve vnitřním prostoru haly – v rozsahu v místnostech řešených v akustické studii – doby dozvuku,
- kontrolní měření hluku z VZT a dopravy uvnitř budovy v rozsahu v místnostech řešených v akustické studii – doby dozvuku.

V Brně dne 20. 9. 2022

---

Za město Třebíč  
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele  
JUDr. Michal Šilhánek