

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. XIII

Název veřejné zakázky: Revitalizace zimního stadionu v Třebíči

Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-031678

Evidenční číslo zadavatele: 22030033

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní režim

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Název zadavatele: Město Třebíč

Sídlo zadavatele: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

IČO zadavatele: 00290629

Právní forma zadavatele: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy

Zastoupení zadavatele: Miloš Hrůza, místostarosta, pověřený na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.trebic.cz/>

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

### Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

*Výkaz výměr 01.04b Vzduchotechnika*

*Ve výkazu výměr 01.04b Vzduchotechnika je položka 9.06 nástěnná chladicí jednotka Qch – 5,0 kW, označená jako díl (název) zařízení bez měrné jednotky a množství. Dle našeho názoru patří tato položka jako vnitřní zařízení k položce 9.5 Venkovní kondenzační jednotka .....*

Díl:	_9	Zař. č. 9 - Chlazení		
203	9.01	Venkovní kondenzační jednotka multisplit systém Qch/Qt=17,0/17,3 kW, 230V, R32	ks	1
		včetně podstavných nožiček :		
		1		1
204	9.02	Kazetová chladicí jednotka Qch= 5,0kW, opláštění	ks	3
205	9.02a	Čelní panel	ks	3
206	9.02b	Kabelový ovladač	ks	1
207	9.02c	Distribuční box	ks	1
208	9.03	Venkovní kondenzační jednotka split systém Qch/Qt=5,5/6,8 kW, 230V, R32	ks	1

		včetně podstavných nožiček :		
		1		1
209	9.04	Kazetová chladicí jednotka Qch= 5,0kW, opláštění	ks	1
210	9.04a	Čelní panel	ks	1
211	9.04b	Kabelový ovladač	ks	1
212	9.05	Venkovní kondenzační jednotka split systém Qch/Qt=5,5/6,8 kW, 230V, R32	ks	1
		včetně podstavných nožiček :		
		1		1
<b>Díl:</b>	<b>9.06</b>	<b>Nástěnná chladicí jednotka Qch= 5,0kW</b>		
213	9.05a	Kabelový ovladač	ks	1
214	9.07	Svazek Cu potrubí včetně tepelné izolace a komunikačního kabelu (dimenze viz výkres)	bm	55
215	9.07a	Doplnění chladiva R32	kpl	1
216	9.07b	Spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl	1

*Žádáme Vás o provedení kontroly a následné opravy výkazu výměr.*

Odpověď na dotaz:

Položka byla omylem označena jako díl. Zadavatel provedl opravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (položka č. 213 byla upraveno, byla přidána položka č. 213a, byly opraveny vzorce).

## Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

*Ve výkazu výměr 01.01 S01 Pol chybí položky pro opracování prostupů střešní konstrukcí např. pro kotvení zabezpečovacího systému proti pádu, odvětrávací komínky...*

*Žádáme Vás o prověření a případné doplnění do výkazu výměr.*

Odpověď na dotaz:

Konkrétní způsob provedení prostupů bude součástí dílenské dokumentace. Veškeré povlakové krytiny a membrány, střecha a spodní stavba – opracování detailů včetně všech nutných prvků, prostupy, opracování prostupů, systémové průchodky apod. jsou součástí dodávky a montáže konkrétní položky povlakové krytiny a membrány. V projektové dokumentaci je to v tomto duchu popsáno.

Přesto zadavatel z důvodu eliminace případného přehlédnutí a opomenutí nacenění provedl úpravu v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (úprava popisu položek):

- Díl: 712 – Povlakové krytiny – položky č. 346, 348 – 355, 357 – 359, 361 - 367
- Díl: 711 – Izolace proti vodě – položky č. 334 - 337, 340 - 344

V návaznosti na výše uvedené byly doplněny informace také k následujícím položkám:

- Sendvičové panely dodávka a montáž včetně všech nutných a navazujících klempířských prvků, včetně všech prvků k opracování detailů apod. – pol. č. 85 - 88, 405,
- Fasádní obklad a střešní krytina z vlnitého plechu - dodávka a montáž včetně všech nutných a navazujících klempířských prvků, včetně všech prvků k opracování

- detailů apod. – pol. č. 547- 550,
- Izolace tepelné – pol. č. 372, 398,
- Konstrukce zámečnické – pol. č. 680.

#### **Změna projektové dokumentace a soupisu prací:**

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

#### **Změna lhůty pro podání nabídek:**

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **6. 10. 2022 v 10:00**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 21. 9. 2022

---

Za město Třebíč  
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele  
JUDr. Michal Šilhánek