



ORIENTAČNÍ SLOUPEK



OCHRANA PROTI KOROZI : POZINKOVÁNÍ
PÁSY Š. 250 mm DISPERZNÍ BARVOU ODSTÍN MODRÁ 4550
BÍLÁ 0100

OSAZENÍ :
OZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH OBJEKTŮ
KŘÍŽENÍ S VODNÍMI TOKY, SILNICEMI, ŽELEZNICÍ
LOMOVÉ BODY TRASY POTRUBÍ V EXTRAVILÁNU
JINÉ DLE POTŘEBY

ORIENTAČNÍ TABULE VELKÁ (DLE ČSN 75 50 25)



OSAZENÍ : VIDITELNĚ NA PEVNÉ KONSTRUKCI (DOMU, PEVNÉ ČÁSTI PLOTU, ap.)
NEBO NA ORIENTAČNÍM SLOUPKU
ČERVENÁ - OZNAČENÍ HYDRANTŮ
MODRÁ - OZNAČENÍ ŠOUPÁTEK, VZDUŠNÍKŮ

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Vladimír Oppelt	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Baránek	
Vypracoval	Ing. Marie Hladíková	
Kontroloval	Ing. Josef Šebek, MBA	

Investor	město Třebíč	
Objednatel	město Třebíč	

Formát	2A4	Měřítko	Stupeň	DPS/ZD	Datum	10/2020	Zadákové číslo	1536519-18
--------	-----	---------	--------	--------	-------	---------	----------------	------------

Projekt		REKONSTRUKCE UL. NERUDOVA, TŘEBÍČ		
		D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
		D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
		D.1.3 - SO 03 VODOVODNÍ ŘADY A PŘÍPOJKY		
		D.1.3.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ		
		Souprava		
Příloha	ORIENTAČNÍ TABULKY A SLOUPKY		Číslo přílohy	Revize
			D.1.3.VZ.5	0