


PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN 400

ŘEZ



POZNÁMKA :

Šachta bude uložena na hutněném pískovém podsypu tl. 100 mm.


LEGENDA :

- 1 POKLOP DO TELESKOPICKÉ TROUBY
Pojížděné plochy - poklop litina 40 t
Nepojížděné plochy - poklop PVC 1,5 t
- 2 TELESKOPICKÁ TROUBA
- 3 TĚSNÍCÍ MANŽETA TELESKOPU (MATERIÁL EPDM)
- 4 ŠACHTOVÁ KORUGOVANÁ TROUBA
BEZ HRDLA PP DN 400
- 5a ŠACHTOVÉ DNO JEDEN NÁTOK/ODTOK (MATERIÁL PP/PE)
- 5b ŠACHTOVÉ DNO VÍCEVTOKOVÉ (MATERIÁL PP/PE)
- 6 POTRUBÍ PŘÍPOJKY - PLAST DN 150, 200

A KÓTA TERÉNU

B NIVELETA POTRUBÍ NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKU

-	-	-
<i>Revize</i>	<i>Popis revize</i>	<i>Datum revize</i>

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Vladimír Oppelt	
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>		
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Vladimír Oppelt	
<i>Vypracoval</i>	Martin Jílek	
<i>Kontroloval</i>	Ing. Josef Šebek, MBA	

<i>Investor</i>	město Třebíč
<i>Objednatel</i>	město Třebíč

Formát	2A4	Měřítka	Stupeň	DSP/DPS	Datum	10/2020	Zakázkové číslo	1536519-18
--------	-----	---------	--------	---------	-------	---------	-----------------	------------

<i>Projekt</i>	REKONSTRUKCE UL. NERUDOVA, TŘEBÍČ D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.2 - SO 02 KANALIZAČNÍ ŘADY A PŘÍPOJKY D.1.2.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ		
<i>Příloha</i>	VZOROVÁ REVIZNÍ ŠACHTA NA DOMOVNÍ PŘÍPOJCE	<i>Číslo přílohy</i> D.1.2.VZ.5	<i>Souprava</i> <i>Revize</i> 0