



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: OMIM 15924/23 - SPIS 1876/2023/JN

VYŘÍZUJE: Ing. Jana Nevalová
TELEFON: 568 896 142
E-MAIL: jana.nevalova@trebic.cz

DATUM: 16.02.2023

Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 23030002
Revitalizace lokality Martinské náměstí, Třebíč

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel poskytuje účastníkům zadávacího řízení změnu zadávací dokumentace dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Zadavatel upravil následující položky v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatele č. 2:

- č. 41 v SO 300a Vodovod Martinské náměstí – řad:

Původní znění položky:

41	M	55253001	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100	m	119,180		0,00
----	---	----------	---	---	---------	--	------

P
Poznámka k položce:
Trouba hrdlová z tvárné litiny OCM/ZMU dle ČSN EN 545:2011.
Vnější povrchová ochrana obalem z cementové malty z
vysokopecního cementu a žárovým zinkováním. Vnitřní povrch
opatřen výstelkou z vysokopecního cementu. Délka trub 6 m.
Provedení musí odpovídat technickým listům standardů VAS
a.s.(V1).

VV 118*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 119,180

Nové znění položky:

41	M	55253001	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100	m	119,180		0,00
----	---	----------	---	---	---------	--	------

P
Poznámka k položce:
Trouba hrdlová z tvárné litiny dle ČSN EN 545:2011. Vnější povrchová ochrana provedená žárovým
pokovením slitinou zinku a hliníku s minimální hmotností 400 g/m2 + krycí modrá epoxidová vrstva v tloušťce
min. 70µm. Délka trub 6 m.
Provedení musí odpovídat technickým listům standardů VAS a.s. (V1).

VV 118*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 119,180

Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100
epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz
ID datové schránky: 6pub8mc

- **č. 59 v SO 301a Vodovod Kotlářská – řad:**

Původní znění položky:

59	M	55253000	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80	m	39,188		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Trouba hrdlová z tvárné litiny OCM/ZMU dle ČSN EN 545:2011. Vnější povrchová ochrana obalem z cementové malty z vysokopevního cementu a žárovým zinkováním. Vnitřní povrch opatřen výstelkou z vysokopevního cementu. Délka trub 6 m. Provedení musí odpovídat technickým listům standardů VAS a.s. (V1).				
	P						
	VV		38,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		39,188		

Nové znění položky:

59	M	55253000	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80	m	39,188		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Trouba hrdlová z tvárné litiny dle ČSN EN 545:2011. Vnější povrchová ochrana provedená žárovým pokovením slitinou zinku a hliníku s minimální hmotností 400 g/m ² + krycí modrá epoxidová vrstva v tloušťce min. 70µm. Délka trub 6 m. Provedení musí odpovídat technickým listům standardů VAS a.s. (V1).				
	P						
	VV		38,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		39,188		

- **č. 40 v SO 302a Vodovod Hasskova – řad:**

Původní znění položky:

40	M	55253001	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100	m	143,420		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Trouba hrdlová z tvárné litiny OCM/ZMU dle ČSN EN 545:2011. Vnější povrchová ochrana obalem z cementové malty z vysokopevního cementu a žárovým zinkováním. Vnitřní povrch opatřen výstelkou z vysokopevního cementu. Délka trub 6 m. Provedení musí odpovídat technickým listům standardů VAS a.s. (V1).				
	P						
	VV		142*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		143,420		

Nové znění položky:

40	M	55253001	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100	m	143,420		0,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Trouba hrdlová z tvárné litiny dle ČSN EN 545:2011. Vnější povrchová ochrana provedená žárovým pokovením slitinou zinku a hliníku s minimální hmotností 400 g/m ² + krycí modrá epoxidová vrstva v tloušťce min. 70µm. Délka trub 6 m. Provedení musí odpovídat technickým listům standardů VAS a.s. (V1).				
	P						
	VV		142*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		143,420		

Vzhledem k výše uvedeným úpravám zadavatel předkládá jako přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatele č. 2, který nahrazuje původně předaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatele č. 2, který tímto pozbývá platnosti.

Změna lhůty pro podání nabídek

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **28.02.2023 v 10:00**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

S pozdravem

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru

Příloha

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – Zadavatel č. 2 – Vysvětlení č. 2