



ORIENTAČNÍ SLOUPEK




- OCHRANA PROTI KOROZI : POZINKOVÁNÍ
- PÁSY Š. 250 mm DISPERZNÍ BARVOU ODSTÍN MODRÁ 4550
- OSAZENÍ : BILÁ 0100
- OZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH OBJEKTŮ
- KŘÍŽENÍ S VODNÍMI TOKY, SILNICEMI, ŽELEZNICÍ
- LOMOVÉ BODY TRASY POTRUBÍ V EXTRAVILÁNU
- JINÉ DLE POTŘEBY

ORIENTAČNÍ TABULE VELKÁ
(DLE ČSN 75 50 25)



- OSAZENÍ : VIDITELNĚ NA PEVNĚ KONSTRUKCI (DOMU, PEVNĚ ČÁSTI PLOTU, ap.)
- NEBO NA ORIENTAČNÍM SLOUPKU
- ČERVENÁ - OZNAČENÍ HYDRANTŮ
- MODRÁ - OZNAČENÍ ŠOUPÁTEK, VZDUŠNÍKŮ

-		-		-	
Revize	Popis revize	Datum revize			

		AQUA PROCON S.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz			
Vedoucí projektu	Ing. Vladimír Oppelt				
Vedoucí dílčího projektu					
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Baránek				
Vypracoval	Ing. Marie Hladíková				
Kontroloval	Ing. Josef Šebek, MBA				

Investor	město Třebíč
Objednatel	město Třebíč

Formát	2A4	Měřítko	Skupení	DPS/ZD	Datum	12/2022	Zadávací číslo	1585021-18
--------	-----	---------	---------	--------	-------	---------	----------------	------------

Projekt		REVITALIZACE UL. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ			
Příloha		D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
		D.3 - SO 03 VODOVODNÍ ŘADY A PŘÍPOJKY			
		D.3.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ			
		Souprava			
ORIENTAČNÍ TABULKY A SLOUPKY		Číslo přílohy	D.3.VZ.4	Revize	0