ŘEZ A02 – PODÉLNÝ DÍLČÍ



POZNÁMKA - VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BLÍŽE NESPECIFIKOVANÉ VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN - stěny montované - keramický obklad
keramická obkladačka 200 x 200 mm
| rozměr 198 x 198 x 6,5 mm | povrch - hladký |

lepicí tmel
vysoceflexibilní cementové lepidlo S2 na obklady a dlažby, na bázi směsi cementů s minerálními plnivy a modifikátory
| sklon - max. 0,5 mm |
| třída reakce na oheň - F |

spárovací tmel (vyplň dilatací) - flexibilní spárovací hmota
vodotěsná, flexibilní spárovací hmota na spárování keramických obkladů a dlažeb, na bázi směsi cementů s minerálními plnivy a polymerovými modifikátory
| šířka spáry - max. 8,0 mm |
| odolnost proti abrazi - max. 1000,0 mm³ | smršťování - max. 3,0 mm/m |
| nasákavost - ve vodě 30 min. max. 2,0 g; ve vodě 240 min. max. 5,0 g |

- hydroizolační stěrka (vč. tvarděl. fólií, dilatací atd.) - jednosložková hydroizolace
elastická hydroizolace pod keramické obklady a dlažby v interiéru, na bázi modifikované disperzí umělé pryskyřice
| vodotěsnost pod tlakem 0,5 MPa po 7 dnech - nepropustný |
| schopnost přemostit trhliny - max 0,75 mm |

- penetrace podkladu - viz obecné poznámky stěn

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAH A STĚN – železobetonové prefabrikované a monolitické konstrukce - epoxidový nátěr
dvousložkový samonivelační barevný podlahový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, methakrylu a chemicky odolný
| cr. 1,22 kg/l (směs A + B) |
| odolnost proti obrusu – 56 mg (CS 10/1000/1000) |

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN A STROPŮ – železobetonové prefabrikované a monolitické konstrukce – betonová stěrka
hrubá savost nalévací směsi
hrubá savost nalévací směsi, složení – cementová směs, jemná plniva, modifikované přísady
| pevnost v tlaku – min. 30,0 N/mm² | modul pružnosti – 1 500 kg/m³ |
| pevnost v tlaku – min. 40,0 N/mm² | pevnost v tahu za ohybu - min. 7,0 N/mm² | přídržnost – min. 2,0 N/mm² |
| třída reakce na oheň – A1 |

- penetrace spárovací savost podkladu
jednosložková nízkoviskózní kapalina, složení – emulze kopolymerů
| hustotna - 1,01 g/ml |

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN - keramické palmé pásy (obkladčí) – betonová stěrka
- povrchová úprava (pouze z interiéru)
jádrová omítka pro vícevrstvé omítkové systémy,složení – minerální pilivo, cement, vápenný hydrát a přísady zlepšující zpracovatelnost a užitné vlastnosti malty
| zrnitost – 0–4,0 mm | tl. vrstvy – 25,0 mm | objemová hmotnost – 1 450 ± 750 kg/m³ | přídržnost – min. 0,2 MPa |
| propustnost vodních par – max. 30 | pevnost v tlaku (kategorie CS II) – 1,5 až 5,0 MPa |
| třída reakce na oheň – A1 |

dekorativní stěrková hmota, složení – epoxidová pryskyřice a epoxidové pryskyřice, komponenta A-pryskyřice, komponenta B-tvrdidlo, komponenta C-náplň (systémové skladba)

SOKOLOVŇOVÉ STUPNĚ - prefabrikované konstrukce - keramická dlažba (schodišťů s místností 2M2, 2M2, 3M2 a 4M2, schodišťů v místnosti 2M4, 3M4 a 4M4)
- keramická dlažba + lepidlo + spárovací hmota (stupnice + podstupnice)
keramická dlaždice slinutá, neglazovaná, velkoformátová 600 x 300 (na stupnice schodnáky)
| rozmír - 598 x 298 x 10 mm | protiskluzovost – R9/A | protiservový stňep |
| třída reakce na oheň – A1 |

flexibilní cementové lepidlo, složení – směs cementů s minerálními plnivy a modifikátory
| lateká přídržnost – ≤2,5 N/mm² | sklůz – ≤2,5 mm | max. tl. vrstvy – 22,0 mm |
| sypná hmotnost – cca 1,21 kg/dm³ |
| třída reakce na oheň – F |

-
dvousložková epoxidová chemicky odolná spárovací hmota, složení – složka A-směs epoxidových pryskyřic, inertní keramický křenen a bahevní přísady, složka B-směs organických katalyzátorů
| hustotna čerstvé malty – cca 1,55 kg/m³ | pevnost v ohybu - min. 2,5 MPa | pevnost v tlaku – min. 15,0 MPa |
| vydatnost – cca 1400 kg/m³ | pevnost v ohybu - ≥30 N/mm² | pevnost v tlaku – ≥45 N/mm² |
| smršťování – ≤,5 mm/m |

- hloubková penetrační nátěr
základní nátěr pro vláknitní nasákavých podkladů, složení – neutrální disperze ze syntetických živc s malým množstvím pigmentových přísad
| hustotna - 1,0 kg/l |

SOKOLOVŇOVÉ STUPNĚ - kaučuková krytina (schodišťů s místností 2M1 a 2M2)
- na hrany stupnic a podstupnic nálepný schátlové hrany z plastových profilů L 29 x 24 x 2,9 mm
| materiál - PVC | hustotna – 1,50 (±0,05) g/cm³ | pevnost v tahu – ≥10 N/mm² | tvrdost (Shore) - 90 (±3°) A |

POZNÁMKA

- SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE NA ROZHRANÍ VYTÁPĚNÉHO A NEVYTÁPĚNÉHO PROSTORU VYPLNĚNY TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY DLE ŠÍŘKY KOVOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY OBLOŽENY 2× CEMENTOTŘÍSKOVÝM DESKAMI NA POŽADOVANOU REÁLNOU ODOLNOST – PODROBNĚJŠÍ VIZ PBŘ
- NOVÉ A STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ZAKRYTÉ ZE SPODNÍ STRANY ZEJMÉNA POHLEDOVĚ ODOLNOST ZDOLÁ VE SKLADBĚ 2× CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA + OCELKCE Z MINERÁLNÍ VLNY - PODROBNĚJŠÍ VIZ SKLADBY PODHLEDŮ
- VEŠKERÉ VĚTRACÍ PROSTUPY PLÁŠŤOVÝ NUTNÍ ZOHLEDŇOVAT DO SOUVISLOSTI OBLUČ V RÁMCI RASTRU FASÁDY, VĚTRACÍ MŘÍŽKY ODSOUHLASIT AUTORSKÝ PROJEKT
- NA VŠECHNY NOVÉ PRVKY V PROVEDENÍ JAKO ATYPICKÉ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE NEBO VYROBEN IDENTICKÝ VZOREK, KTERÝ BUDE SCHVÁLEN ZÁSTUPCEM INVESTORA A GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA
- PŘED VÝROBOU TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, NOSNÍKŮ, VAZEB A JINÝCH PRVKŮ, KTERÉ BUDOU ZABUDOVÁNY DO NOVĚ VYTVÁŘENÝCH OTVORŮ A KONSTRUKCÍ, PŘESNĚTÍ NA STAVBĚ ROZMĚRY TĚCHTO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ
- TAM, KDE ZŮSOU V PD POPSÁNY FINÁLNÍ NEBO PŘÍPRAVNÉJŠÍ ÚPRAVY POVRCHŮ (JAKO NAPŘ. NÁTĚRY, OMÍTKY, STĚRKY APOD.), SE ROZUMÍ APLIKACE VČETNĚ VHODNÝCH POSTUPŮ SPOJENÝCH S TÍMTO ÚPRAVAMI (TZN. NAPŘ. NAVÍC ZAKLÁDNÍ, PENETRACÍ NÁTĚRY NEBO NÁSLEDNÁ VYMALBA) ZOPRAVITELNÝCH PŘÍSLUŠNÝM VÝROBCI KONKRÉTNÍCH MATERIÁLŮ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z ODBORNÝCH ZNALOSTÍ PRACOVNÍKŮ PROVÁDĚJÍCÍCH PRÁCE
- PO PŘÍSLUŠNÁLÁ POUŽITÍ BAREVNÝCH GLAZOVANÝCH DRUHŮ KOVŮ/EU min 200 × 200 mm, OBKLADY BUDOU OLEMOVÁNY PLASTOVÝM LIŠTAMI, VČ. POUŽITÍ VHODNÝCH ROHOVÝCH LIŠT
- DVÍŘKA MYSLOVITĚ ZPLNĚNÍ SKLEM BUDOU DLE PŘÍSLUŠNÝCH STN S BAREVNÝM OZNAČENÍM "A"
- VŠECHNY OCELOVÉ KONSTRUKCE ROZPAŘOVÁNÍ VUZ ČÁSTI PO ZS ZAMÝTÝ KERAMICKÝM OBKLADEM NA MAGNETECH
- PROSTUPY PŘÍVLAKŮ A ZRAČNÝCH OTVORŮ PŘES STĚNY NEBO STROPY V PO STAVEBNÍ ČÁSTI OZNAČENÝCH, JEJICH POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ VIZ JEDNOTLIVÉ ODDÍLY TPS
- PROSTUPY A ZRAČNÝ PO ZSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ DOZÍT ZAPĚNĚTI, OMÍTNUTÍ, V PŘÍPADĚ PROSTUPU POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI OSADIT TĚSNÍCÍ MANŽETY, UCPÁVKY DLE JEDNOTLIVÝCH ODDÍLŮ TPS
- OMÍKOVÉ ČESTY A VYSOKÝ OZNAČENÝ BEZPEČNOSTNÍM ZNAČKAMI V LUMINISCENÍM PROVEDENÍ, DÁLE BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI OZNAČIT HLAVNÍ UZAVÍRACÍ ARMATURY
- V DOPROVODNÝCH ZPRÁVÁCH NAVÁZÍ PŘÍSTUPOVÉ OTVORY VZT A NÁSLEDNÉ KOORDINOVAT ZEJMÉNA DLE TPS !!
- VZHLEDEM KE SLOŽITOSTI OBJEKTU PODROBNĚJŠÍ ÚDAJE O VÝŠKOVÝCH A NÁSLEDNÉ KOORDINOVAT ZEJMÉNA DLE TPS !!
- PŘI NÁVRHU A PROVEDENÍ DODRŽOVAT POKYNY JEDNOTLIVÝCH ZVOLENÝCH MATERIÁLŮ A VYŘEŠIT VŠECHNY ZAVAZNÝCH DETAILŮ, ATYPICKÉ DETAILY ŘEŠIT S VYBRANÝM DODAVATELEM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU
- V MÍSTNOSTECH, VE KTERÝCH TO PROVOZ VYŽADUJE, BUDE DOAZÍN MINERÁLNÍ MONTOVANÝ AKUSTICKÝ PODHLED S VSOTILÝM RASTREM
- NAOPRAZÍ NOVÝCH OTVORŮ VE STĚNÁCH Z KLDOVÝCH STAVU TVÁRNÝ SYSTÉMOVÝMI PŘÍKLADY, NAOPRAZÍ ZELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ŘEŠENY V RÁMCI STATIKY
- ODTĚL NAOPRAZÍ A PARAPETY OTVORŮ BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI MONTOVANÉ KONSTRUKCE
- ZÁKLADY VE STÁVAJÍCÍ ZÁPADNÍ VESTAVBĚ (BETONOVÝ "BLANKÝ") V ZÁVISLOSTI NA ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO STAVU PODBETONOVAT, POPŘ. VYROVNAT TONNETEM
- POZOR - NUTNO BRÁT ZŘETEL NA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZEMNÍCH KONSTRUKCÍ. POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ, PŘÍSLUŠ ATD. DLE PBŘ
- V MÍSTECH STUPŇOVÝCH TRAS TZB BUDOU LOKÁLNĚ UPRAVENY SKLADBY STĚN ÚPRAVA KOVOVÝCH PROFILŮ. ZLEDNUJNOSTŘÍRNÍ STĚN ATP.

LEGENDA ODKAZŮ

	poznámky | skladby | fasády – povrchy
	materiály
	prvky

OZNAČENÍ

P.XX	poznámky
S.XX	skladby
F.XX	fasády – povrchy
M.XX	materiály
K.XX	klempířské prvky
T.XX	truhlářské výrobky
Z.XX	zámečnické konstrukce
PD.XX	podlahy
PH.XX	podhledy
SN.XX	stěny
SH.XX	střechy
OB.XX	obklady
OP.XX	opláštění
KR.XX	krytiny
VI.XX	výplně otvorů vnější (exteriérové) – okna, dveře, vrata, sestavy, prosklené fasády apod.
VV.XX	výplně otvorů vnitřní (interiérové) – okna, dveře, vrata, sestavy, prosklené fasády apod.
SI.XX	stínicí prvky
MO.XX	nábytek, nábytek a vybavení
OS.XX	ostatní

LEGENDA MATERIÁLŮ - STAV PRVKU

	stávající prvky a konstrukce
	nové prvky a konstrukce

LEGENDA MATERIÁLŮ - NÁVRH

	Betonové konstrukce monolitické vyztužené
	Betonové konstrukce prefabrikované vyztužené
	Betonové konstrukce monolitické nevyztužené - prostý beton
	Nosná stropní konstrukce – betonové stropní prefa panely nebo trapézový plech
	Konstrukce z keramických tvárnic
	Konstrukce z cihel plných
	Konstrukce z pórobetonových tvárnic
	Konstrukce z tvarovek z lehkého betonu
	Konstrukce z tvarovek z vibrolisovaného betonu
	Sendvičový panel s tepelnou izolačním jádrem na bázi vaty
	Montovaná konstrukce – opláštění cementotřískovým deskam
	Tepelná izolace na bázi pěny
	Tepelná izolace na bázi vaty

LEGENDA MEMBRÁN

	difuzěně otevřená
	hydroizolační souvrství, protiradonová vrstva, izolace proti zemní vlhkosti
	hydroizolační souvrství, izolace proti zemní vlhkosti ve skladbě ledové plochy
	povětrnová vodotěsná střešní krytina
	odtravená vrstva, nopová fólie
	vodotěsnáná vrstva, parotěsnáná, paratěrzda
	separační vrstva, geotextilie

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M					Bpv	±0,000
	10		20				30				2.00	4.00 m		6.00		407,200

AUTORIZACE

AS PROJECT CZ s.r.o.
ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DOHAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ
U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 129, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 322 248, WWW.ASPROJECT.EU

HLAVNÍ ARCHITEKT	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Buchta & Žák	Ing. Vladimír Žák jr.		

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

INVESTOR	Město Třebíč, Karlovo náměstí 224/55, 674 01 Třebíč, IČO 002 90 629	FORMÁT	
MÍSTO STAVBY	parc.č. 2695, 2692, 7305, 3507/1, k.ú. Třebíč Třebíč, Vysočina	DATUM	2020–2022
CHARAKTER STAVBY	Stavební úpravy, přístavba, vestavba	STUPEŇ DOK.	DPS | PD pro provádění stavby
ODDÍL	0 – dokumentace objektů | 0.01 – 001 - Zimní stadion 0.01.01 – architektonicko stavební řešení – navrhovaný stav	Č. ZAKÁZKY	954/18
OBSAH	ŘEZ A02 – PODÉLNÝ DÍLČÍ	MĚŘÍTKO 1 : 50	Č.VÝKRESU D.01.01-229