K1



K2

ostatní položky jako K1







KOUTOVÉ SVARY



POZNÁMKA:

PŘÍPADNĚ NEJASNÉ SVARY BUDOU VYJASNĚNY NA DÍLNĚ PŘI VÝROBĚ !!

VEŠKERÉ VÝZTUHY VAŘIT: TLOUŠŤKA DLE MATERIÁLU

VAŘENÍ ZÁRODKŮ: A ČELNÍCH DESEK: TLOUŠŤKA DLE MATERIÁLU

U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK JE ZA JAKOSTÍ PRVKU UVEDEN POČET KUSŮ PRVKU V DANÉM DÍLCI

VŠECHNY NEPOPSANÉ SVARY: U KOUTOVÝCH SVARŮ JE ROZMĚR a

BEZ ČÍSLA SE JEDNÁ O SVAR VELIKOSTI 4

PROVÁDĚNÍ OK DLE/EXECUTION ACCORDING TO		ČSN EN 1090 - 2	MATERIÁL/MATERIAL
UCHYLKY TVARU A ROZMĚRU DLE/SHAPE AND DIMENSION ALLOWANCE ACCORDING TO		ČSN EN 1090 - 2	SD 235
PŘÍPRAVA SVAR.PLOCH/EDGE PREPARATION ACCORDING TO		ČSN EN ISO 9692-1	
PŘÍDAVNÝ MAT.PRO/WELDING CONSUMABLES	ZKOUŠENÍ A KONTROLA SVARU/EXAMINATION OF WELDS	ČSN EN ISO 5817	ŠROUBY/BOLTS-STEEL 8.8, pozink
ČSN EN ISO 14344	DOKUMENTY MATERIÁLU/MATERIAL DOCUMENTS	MINIMÁLNĚ 2.2 ČSN EN 10 204	UTAHOVACÍ MOMENTY
135 MAG			
OCHRANNÝ PLYN/INERT GAS EN 439-M21	TŘÍDA PROVEDENÍ SVARU/WELD CLASSIFICATION		
PŘÍDAVNÝ DRÁT/WIRE OK 12.51	STUPEŇ JAKOSTI C ČSN EN ISO 5817		
TAVIDLO/WELDING FLUX EN760 SA AB 1 67 AC H5	SKUPINA OCELOVÉ KONSTRUKCE/STEEL STRUCTURE GROUP		
PŘÍDAVNÝ DRÁT/WIRE EN 756 S2	EXC 2		
111 ELEKTRODA/COVERED ELECTRODE EB 123			NÁTĚRY/COATING: metalizace,syntetika 2 základ+2 vrch barva dle investora

PRŮMĚR ŠROUBU	TŘÍDY OCELI DLE DIN 898/1		KROUTÍCÍ MOMENT v Nm PRO JEDNOTLIVÉ
	8.8	10.9	kroutící momenty pro nastavení
M 16	193	273	utahovacího nářadí v závislosti
M 20	377	530	na průměru šroubu
M 24	652	917	pouze u třecích spojů - bodou
M 30	1296	1820	označeny v dokumentaci

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
00	22.2.2022	PRVNÍ VYDÁNÍ

LEGENDA

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M				Bpv	±0,000
	10		20		30						2,0	4,0m	6,0		407,20

AUTORIZACE: Ing. JIŘÍ ŽIŽKA 0500180, obor SaD

AS PROJECT CZ s.r.o.

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ
U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ATELIERAS.CZ

hlavní architekt	hlavní projektant	zodpovědný projektant	vypracoval
Žák – Buchta	Ing. Vladimír Žák	Ing.JIŘÍ Žižka	Ing. Marian Hořejší

INVESTOR:	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČO: 002 90 629	FORMÁT	12*A4
MÍSTO STAVBY:	parc.č. 2695, 2692, 7305, 150/1, 2456, 150/5, k.ú. Třebíč obec Třebíč, kraj Vysočina	DATUM	12/2021
CHARAKTER STAVBY:	ocelová konstrukce stěn + vestavba	STUPEŇ DOK.	DPS
DOKUMENTACE:	D.01.02b stavebně konstrukční řešení–ocelové konstrukce část E	Č. ZAKÁZKY	954/18
		Č. ARCHIVNÍ	954/CZ
OBSAH:	Dílce - typ E		D.01.02b – 21

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

T1



varianta



ø16–rozvinutá délka ~710 mm

N2