





P o u n á m k y :

- všechny materiály S 235
- základní rozměry stávající konstrukce převzaty z dokumentace Hutního projektu z roku 1978
- doporučuji nejdříve vyrobit jeden komplet a po ověření při montáži a ev. úpravě dovyrobit ostatní
- počet kompletů 32

KOUTOVÉ SVARY

$t_1 \geq t_2$

$a = 0,5 \times t_2$

POZNÁMKA:

PŘÍPADNĚ NEJASNÉ SVARY BUDOU VYJASNĚNY NA DÍLNĚ PŘI VÝROBĚ !!

VEŠKERÉ VÝZTUHY VAŘIT: TLOUŠŤKA DLE MATERIÁLU

VAŘENÍ ZÁRODKŮ: A ČELNÍCH DESEK: TLOUŠŤKA DLE MATERIÁLU

U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK JE ZA JAKOSTÍ PRVKU UVEDEN POČET KUSŮ PRVKU V DANÉM DÍLCI

VŠECHNY NEPOPSANÉ SVARY: U KOUTOVÝCH SVARŮ JE ROZMĚR a

BEZ ČÍSLA SE JEDNÁ O SVAR VELIKOSTI 4

PROVÁDĚNÍ OK DLE/EXECUTION ACCORDING TO	ČSN EN 1090 - 2	MATERIÁL/MATERIAL	
ÚCHYLKY TVARU A ROZMĚRU DLE/SHAPE AND DIMENSION ALLOWANCE ACCORDING TO	ČSN EN 1090 - 2		S0 235
PŘÍPRAVA SVAR.PLOCH/EDGE PREPARATION ACCORDING TO	ČSN EN ISO 9692-1		
PŘÍDAVNÝ MAT.PRO/WELDING CONSUMABLES	ZKOUŠENÍ A KONTROLA SVARŮ/EXAMINATION OF WELDS ČSN EN ISO 5817	SROUBY/BOLTS-STEEL	8.8, pozink
ČSN EN ISO 14344	DOKUMENTY MATERIÁL/MATERIAL DOCUMENTS MINIMÁLNĚ 2.2 ČSN EN 10 204	UTAHOVACÍ MOMENTY	
T35 MAG	TŘÍDA PROVEDENÍ SVAR/WELD CLASSIFICATION	PRŮMĚR ŠROUBU	KOUTO MOMENT v Nm PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY OCEL/ TAZ DIN 898-1
OCHRANNÝ PLYN/INERT GAS EN 439-M21	STUPEŇ JAKOSTI C ČSN EN ISO 5817	M 16	150 / 180 kruzící momenty pro nasávané matice s kuželovou plochou + závrtné
PŘÍDAVNÝ DRÁT/WIRE OK 12.51		M 20	300 / 360
TAVIDLO/WELDING FLUX EN760 SA AB 1 67 AC H5	SKUPINA OCELOVÉ KONSTRUKCE/STEEL STRUCTURE GROUP	M 24	450 / 540 šrouby s třecím spojem - tvrdou
PŘÍDAVNÝ DRÁT/WIRE EN 756 S2	EXC 2	M 30	1000 / 1200 kovými v otvorovými
111		NÁTĚR/COATING	metalizace,syntetika 2 základ+2 vrch barva dle investora
ELEKTRODA/COVERED ELECTRODE EB 123			

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
00	22.2.2022	PRVNÍ VYDÁNÍ

LEGENDA

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M					Bpv	±0,000
	10			20			30				2,0		4,0m	6,0		407,20

JIŘÍ ŽIŽKA ČKAIT - 0500180

AUTORIZACE: Ing. JIŘÍ ŽIŽKA 0500180, obor SaD

AS PROJECT CZ s.r.o.

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ

U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ATELJERAS.CZ

hlavní architekt	hlavní projektant	zodpovědný projektant	vypracoval
Žák – Buchta	Ing. Vladimír Žák	Ing.JIŘÍ Žižka	Ing. Marian Hořejší

INVESTOR:	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČo: 002 90 829	FORMÁT	10*A4
MÍSTO STAVBY:	parc.č. 2695, 2692, 7305, 150/1, 2456, 150/5, k.ú. Třebíč, obec Třebíč, kraj Vysočina	DATUM	12/2021
CHARAKTER STAVBY:	ocelová konstrukce stěn + vestavba	STUPEŇ DOK.	DPS
DOKUMENTACE:	D.01.02b stavební konstrukční řešení–ocelové konstrukce část A	Č. ZAKÁZKY	954/18
		Č. ARCHIVNÍ	954/CZ
OBSAH:	Dispozice zesílení - typ A		D.01.02b – 13

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJE SPOLUAUTOR AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.