– DOPORUČENÍ – otvory Ø14 konzoly K1 svrtat na montáži s dílci V...



PROVÁDĚNÍ OK DLE/EXECUTION ACCORDING TO		ČSN EN 1090 - 2	MATERIÁL/MATERIAL SD 235
UCHYLKY TVARU A ROZMĚRU DLE/SHAPE AND DIMENSION ALLOWANCE ACCORDING TO		ČSN EN 1090 - 2	
PŘÍPRAVA SVAR.PLOCH/EDGE PREPARATION ACCORDING TO		ČSN EN ISO 9692-1	
PŘÍDAVNÝ MAT.PRO/WELDING CONSUMABLES ČSN EN ISO 14344	ZKOUŠENÍ A KONTROLA SVARU/EXAMINATION OF WELDS	ČSN EN ISO 5817	ŠROUBY/BOLTS-STEEL 8.8, pozink
135 MAG	DOKUMENTY MATERIÁLU/MATERIAL DOCUMENTS	MINIMÁLNĚ 2.2 ČSN EN 10 204	UTAHOVACÍ MOMENTY
OCHRANNÝ PLYN/INERT GAS EN 439-M21	TŘÍDA PROVEDENÍ SVARU/WELD CLASSIFICATION	STUPEŇ JAKOSTI C ČSN EN ISO 5817	
PŘÍDAVNÝ DRÁT/WIRE OK 12.51			
TAVIDLO/WELDING FLUX EN760 SA AB 1 67 AC H5	SKUPINA OCELOVÉ KONSTRUKCE/STEEL STRUCTURE GROUP		
PŘÍDAVNÝ DRÁT/WIRE EN 756 S2	EXC 2		NÁTĚRY/COATING metalizace,syntetika 2 základ+2 vrch barva dle investora
111 ELEKTRODA/COVERED ELECTRODE EB 123			

PRŮMĚR ŠROUBU	KROUTÍCÍ MOMENT v Nm PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY OCELI DLE DIN 898/1 8,8	10,9	
M 16	193	271	kroutící momenty pro nastavení utahovacího nářadí v závislosti na průměru šroubu
M 20	377	530	
M 24	652	917	pouze u třecích spojů - budou označeny v dokumentaci
M 30	1296	1822	

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
00	22.2.2022	PRVNÍ VYDÁNÍ

LEGENDA

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 — 10 20 30 M 2,0 4,0m 6,0 Bpv ±0,000 = 407,20

Ing. JIŘÍ ŽIŽKA – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb – ČKAIT - 0500180

AUTORIZACE	Ing. Jiří Žižka 0500180, obor SaD

AS PROJECT CZ s.r.o.
ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ
U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ATELIERAS.CZ

hlavní architekt	hlavní projektant	zodpovědný projektant	vypracoval
Žák – Buchta	Ing. Vladimír Žák	Ing.Jiří Žižka	Ing. Marian Hořejší

INVESTOR:	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČO: 002 90 629	FORMÁT	12*A4
MÍSTO STAVBY:	parc.č. 2695, 2692, 7305, 150/1, 2456, 150/5, k.ú. Třebíč obec Třebíč, kraj Vysočina	DATUM	12/2021
CHARAKTER STAVBY:	ocelová konstrukce stěn + vestavba	STUPEŇ DOK.	DPS
DOKUMENTACE:	D.01.02b stavebně konstrukční řešení–ocelová konstrukce část F	Č. ZAKÁZKY	954/18
		Č. ARCHIVNÍ	954/CZ
OBSAH:	Dílce - V -		D.01.02b – 32

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.