



 NOTADĒC

— — — — — 20	TRASA PO ŽLAB 200mm
— — — — — 100	TRASA PO ŽLAB 100mm
— — — — — 5	TRASA PO ŽLAB 50mm
TRASA PROTIPOŽÁRNÍ KABEL NA PO PŘÍCHÝTKÁCH	
PRO NO SAMOSTATNÁ PROTIPOŽÁRNÍ TRASA VE VZDÁLENOSTI MAX. 300mm	

 EL. INST. KRABICE PROTIPOŽÁTNÍ
BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO
VENTILÁTOR VĚTRÁNÍ CHŮC
SERVO KLAPKY CHŮC/ZOTK
VÝMĚNÍ NÍZKÝM

N2	Prázené nouzové LED svítidlo 1x3W s úložnou vyvažovací čar. napojené na centrální bateriový systém
N4	Prázené nouzové LED svítidlo 1x3W s úložnou vyvažovací čar. napojené na centrální bateriový systém
N6	Prázené nouzové LED svítidlo 1x3W s chodovou vyvažovací čar. napojené na centrální bateriový systém
N7	Prázené nouzové LED svítidlo 4x1W, IP65, s adresným dobudňováním
N8	Přítomnost nouzové LED svítidlo s porozoroví vzdálenosti 24m s adresným dobudňováním, IP54
Nea	Stropní přítomnost nouzové LED svítidlo s porozoroví vzdálenosti 50m s přítomností K B8
Neb	Nástěnné LED nouzové svítidlo výtahů krytí IP65, svítidlo umístěné nad vchody připojené k B8

CBS Centrální bateriový systém, Příprava pro 48V úhrn, osazené 24x 3A 300W + 12x 6A 300W, adresní/krokové

