



LEGENDA OKRUHŮ

01	OKRUH SPRCHOVÁNÍ ADIABATICKÉHO CHLADIČE (VODA, +10°C)
02	OKRUH NAPOUŠTĚNÍ ROLBY (VODA, +45°C)
03	OKRUH SPRCHOVÁNÍ SNĚŽNÉ JAMY (VODA, +30°C)
04	OKRUH SPRCHOVÁNÍ SNĚŽNÉ JAMY (VODA, +5°C)
05	PRŮVOD STUDENÉ VODY (VODA, +10°C)
11	OKRUH PŘÍVODU TOPNÉ VODY (VODA, +65°C)
12	OKRUH VRÁTU TOPNÉ VODY (VODA, +55°C)
21	OKRUH PŘÍVODU ODPADNÍHO TEPLA (MĚG 35%, +38°C)
22	OKRUH VRÁTU ODPADNÍHO TEPLA (MĚG 35%, +31°C)
23	OKRUH PŘÍVODU ODPADNÍHO CHLADU (MĚG 35%, +10°C)
24	OKRUH VRÁTU ODPADNÍHO CHLADU (MĚG 35%, +18°C)
31	OKRUH PŘÍVODU CHLADU Z LEDOVÉ PLOCHY (MRÁVENČAN DRASELNÝ 30%, -10°C)
32	OKRUH VRÁTU CHLADU Z LEDOVÉ PLOCHY (MRÁVENČAN DRASELNÝ 30%, -7,5°C)
41	OKRUH PŘÍVODU CHLADU PRO KLIMATIZACI (VODA, +6°C)
42	OKRUH VRÁTU CHLADU PRO KLIMATIZACI (VODA, +12°C)
E	EXPANZNÍ POTRUBÍ
75x6,8-PPR-0	
VNĚŠÍ PRŮMĚR x TL. STĚNY - MATERIÁL - TL. TĚP. IZOLACE	
PE-POVLETVYLEN, PPR-POLYPROPYLEN, SS-NERREZÁVĚJÍCÍ OCEL, ST-OCEL	

LEGENDA ARMATUR A MaR

▶	ZPĚTNÝ VENTIL ZAVÍTVOÝ	(RH)	VLHKOŠT SÍDMAC
⌘	ZPĚTNÁ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ	(TT)	TEPLOTA SÍDMAC
⌘	KULOVÝ KOHOUT	(PT)	TLAK SÍDMAC
⌘	UZAVÍRACÍ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ	(LT)	HLADINA SÍDMAC
⌘	VYVAŽOVACÍ VENTIL	(LS)	HLADINA SPÍMAC
⌘	KOMBINOVANÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL	(FS)	PRŮTOK SPÍMAC
⌘	KULOVÝ KOHOUT S EL. POHONEM	(OS)	KONCENTRACE SPÍMAC
⌘	3-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL S EL. POHONEM		
⌘	TRYSKA		
⌘	POHYNÝ VENTIL		
⌘	FILTR		
⌘	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠNOVACÍ VENTIL S KULOVÝM KOHOUTEM 1/2"		
⌘	TEPLOMĚR		
⌘	MANOMETR S MANOMETRICKÝM KOHOUTEM		
⌘	OBEHOVÉ ČERPADLO		
⌘	VYPOUŠTĚČ KOHOUT 1/2"		
⌘	ODTOK DO KANALIZACE		
⌘	SMĚR TOKU		

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M	2,0	4,0m	6,0	BpV	±0,000
	10														407,20

AUTORIZACE	AS PROJECT CZ s.r.o.		
	ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PROJEKCE		
	U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ATELIERAS.CZ		
	Návrh architekt	Návrh projektant	zodpovědný projektant
	Žák & Buchta	Ing. Jan Doležal	Ing. Jan Doležal
			vypracoval
			Ing. Jan Doležal
REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI			
INVESTOR	Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč, IČO: 002 902 629	FORMÁT	1/4 = A4
MÍSTO STAVBY	parc.č. 2695, 2692, 1305, 150/1, 2456, 150/5, n.č. Třebíč, obec Třebíč, kraj Vysočina	DATUM	2020 - 2021
CHARAKTER STAVBY	stavební úpravy, přístavba, vestavba	STUPĚŇ DOK.	DPS - PD pro provádění stavby
DOKUMENTACE:	D - dokumentace objektů	Č. ZAKÁZKY	954/18
	D.01 - 501   Zimní stadion	Č. ARCHIVNÍ	954/CZ
OBSAH:	Schéma zapojení	MĚŘÍTKO:	ČÍS. VÝKRESU: D.0104d15