



Popis	Název	Poznámka	ks
1	Deskový výměník nerezový pájený, 150 - 450 kW, 24x3x525x200, 4x hrdlo DN50 závitové		2
2	Nádrž na teplou vodu smaltovaná bez vnitřních výměníků 2000 l, PN 16, hrdla DN 65		2
3	Zásobníkový ohřívač vody se dvěma integrovanými výměníky, smaltovaný 500 l		1
4	Přeločná expanzní nádrž 400 litrů, PN 10, připojení DUO 50		1
5	Rozdělovač topných okruhů DN 150, l=3300 mm, včerné hrdel 6x DN50, 1x DN65		1
6	Spěrač topných okruhů DN 150, l=3600 mm, včerné hrdel 6x DN50, 1x DN65		1
7	Rozdělovač topných okruhů DN 100, l=2100 mm, včerné hrdel 4x DN50, 1x DN50		1
8	Spěrač topných okruhů DN 100, l=2400 mm, včerné hrdel 4x DN50, 1x DN50		1
9	Hydraulický vyrovnávač tlaků Ø 250, průtok 30 m³/h, 4 x hrdlo s přírubou Ø125		1
10	Hydraulický vyrovnávač tlaků Ø 200, průtok 12 m³/h, 4 x hrdlo s přírubou Ø80		1
11	Oběhové čerpadlo makrooběhové s plynulou regulací otlaků, DN 25, PN 6, H=80 kPa, U=230 V		1
12	Oběhové čerpadlo makrooběhové s plynulou regulací otlaků, DN 32, PN 6, H=80 kPa, U=230 V		5
13	Oběhové čerpadlo makrooběhové s plynulou regulací otlaků, DN 40, PN 6, H=100 kPa, U=230 V		2
14	Oběhové čerpadlo makrooběhové pro cirkulaci teplé vody bronzové, DN 40, PN 10, H=80 kPa, U=230 V		1
15	3-cestný přepínací ventil s elektrophonem, DN50		1
16	3-cestný přepínací ventil s elektrophonem, DN65		2
17	3-cestná směšovací klapka s elektrophonem DN 25		1
18	3-cestná směšovací klapka s elektrophonem DN 32		2
19	Pojistný ventil DN 40, PN 16, otevírací přetlak 0,7 MPa		2
20	Regulační ventil DN50, PN16 s elektrophonem		2
21	Měřič tepla DN 25	sřavující dle dodavatele tepla	1

A										01		02		03		04		05		06		07		08		09		M		2.0		4.0m		6.0		Bpv		±0.000 407.20			
																																									
AUTORIZACE										Ing. Zdeněk Němec, 0100157, AutORIZOVANÝ INŽENÝR PRO TZ A TP STÁVEB																															
										AS PROJECT CZ s.r.o. ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ U PROSTREDEHNO MLYNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 333 249, WWW.ATELERAS.CZ																															
Hlavní architekt										Zák a Buchta										Hlavní projektant										Zodpovědný projektant										Výpracoval	
Ing. Vladimír Zák										Jr.										Ing. Zdeněk Němec										Ing. Zdeněk Němec											
REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI																																									
INVESTOR										Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč, IČO:002 90 629																															
MÍSTO STAVBY:										parc.č. 2835, 2832, 7395, 150/1, 2456, 150/5, k.ú. Třebíč obec Třebíč, kraj Vysočina																															
CHARAKTER STAVBY:										stavební úpravy, přístavba, vestavba																															
DOKUMENTACE:										D – dokumentace objektů																															
										D.01 04c – technická příloha staveb – výdělání																															
OBSAH:										Funkční schéma strojovny vytápění ČÍS. VYKRESU: D.01 04c.17																															
TOTO DÍLO JE DÍLEŽNÁ VLASTNOSTÍ SPOLIAUTORA FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV, O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODNULI SPOLIAUTORIZÁTOŘI PROJEKTU CZ s.r.o. JE PŘEDMETEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELKOVÝM AUTORSKÝM ZÁKONEM A 17/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ. E-Digrafas Projectos Třebíč/Slavomír proedávatel Třebíč - UT ápag																																									
25.03.2020																																									