

AS PROJECT CZ s. r. o.
Jarmila Janů
U Prostředního mlýna 128
393 01 PELHŘIMOV

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: TR/4449/2021-No
Vyřizuje: Novotný Vladimír, Ing.
Tel.: 568899162
Datum: 2. 8. 2021

Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VAS.

Provoz vodovodu a kanalizace Třebíč město
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Vít Chalupský
Tel.: 568 899 152, e-mail: chalupsky@vastr.cz

„Revitalizace zimního stadionu v Třebíči, změna stavby před dokončením.“, k. ú. Třebíč, p. č. 2456, 150/5, 150/1, 7305, 2692, 2695

Investor: Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč.

Předložená projektová dokumentace řeší změnu v oblasti nakládání s dešťovými vodami. Budou zrušeny všechny stávající dešťové svody z jižní stěny objektu. Jsou navrženy dva hlavní svody ze střechy ZS a to z její jižní a severní části. Dešťové vody ze severní trasy budou svedeny do akumulární nádrže a využívány pro technologii chlazení ledu. Dešťové vody z jižní trasy budou svedeny jedním stoupacím potrubím do nové areálové kanalizace se zaústěním do přípojky za přepadem z akumulární nádrže. Oproti původnímu řešení se zvyšuje využití srážkových vod z 35% na 50%. Tímto dojde k menšímu zatížení veřejné kanalizační sítě.

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.

Účel vyjádření: STAVEBNÍ POVOLENÍ

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace SOUHLASÍME za následujících podmínek:


1. Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu a kanalizace ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Třebíč. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Klika - tel. 568 899 167, mobil 603 754 147, e-mail: klika@vastr.cz.
3. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
4. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle §23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5m od vnějšího líce potrubí. V ochranném pásmu se nesmí umísťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé

porosty nebo provádět jakékoliv činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizaci v případě jejich opravy.

5. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
6. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
7. K vydání kolaudačního rozhodnutí (příp. kolaudačního souhlasu) stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců od data vydání.

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
-13-



Ing. Vladimír Novotný
technický útvar divize Třebíč