

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Název veřejné zakázky:	Revitalizace zimního stadionu v Třebíči
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2023-045285
Evidenční číslo zadavatele:	23030027
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Město Třebíč
Sídlo zadavatele:	Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČO zadavatele:	00290629
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.trebic.cz/

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

1. VV list „01.01 S01 Pol“ pol.501 montáž krytiny – dodávka TR je vykázaná v p.672,673, 678, 679, 680. V pol 502 je vykázána montáž krytiny střech TR3 o výměře 445,2m2 a vlastní hala o výměře 4336,1671 m2. Dodávka TR3 je v pol.677, ale vykázaní dodávky pro halu jsme nenašli.

Ve VV jsou pol. 674 (TR5 38,709 m2); p.675 (TR1a 3911,07938 m2 a TR1b 400,1103 m2) a 676 (TR2 1042,2105 m2) = 5392,10918 m2.

Celková výměra dodávky pol.674-676 neodpovídá množství montáže haly. Žádáme o dopřesnění jaké položky montáže a dodávky spolu souvisí, případně o opravu VV.

Odpověď na dotaz:

Na výkaz výměr je nutné nahlížet následovně:

Položky č.501 a č.502 jsou montáž, a to skládané lehké skladby střech a skládané lehké skladby stropů vestaveb v hale – bez nadbetonávek. Konkrétně jižní vestavba (médiá) východní vestavba (VIP) a severní vestavba (stánek – prodejna suvenýrů).

Položky č.501 a č.502 – montáž – jsou rozděleny dle způsobu kotvení – 501 šroubováním – 502 nastřelením.

Položky č.672 až č. 680 – je dodávka plechů pro lehké skládané pláště střech a stropů vestavků – bez nadbetonávek.

Zadavatel doporučuje pozornosti účastníků část projektové dokumentace „D.01.02a – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ“.

Z výkresové části je patrné, jaké druhy trapézového plechu jsou ve střechách, podlahách a stropěch navrženy. Například na hlavní střeše není pouze jeden typ trapézového plechu. Jsou místa, kde jsou trapézové plechy zdvojeny – dva na sobě.

Výměra dodávky plechů je větší než montáž primárně ze dvou následujících důvodů.

- prořez 15%

- jsou místa, kde jsou dva plechy na sobě.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 7. 11. 2023

Za město Třebíč
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Jakub Špeta