


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM -LTH POTRUBÍ



ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA DN

PROFIL	A	B
DN 250 mm	900 mm	1200 mm
DN 300 mm	900 mm	1200 mm
DN 400 mm	1100 mm	1400 mm
DN 500 mm	1200 mm	1500 mm
DN 600 mm	1300 mm	1600 mm


NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE

HLOUBKA RÝHY m	ŠÍŘKA RÝHY m
< 1.00	NEVYŽADUJE SE
≥ 1.00 ≤ 1.75	0,80
≥ 1.75 ≤ 4.00	0,90
> 4.00	1,00



DOKUMENTACE PRO DSP
V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY

DISprojekt s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč
IČO 60715227 DIČ CZ60715227 mobil 603 522 531
e-mail : disprojekt@volny.cz www.disprojekt.cz



VED. PROJEKTANT	Ing.arch. Milan Grygar	STUPEŇ	DSP
ZODP. PROJEKTANT	Ing. V. Průša	DATUM	7/2023
KRESLIL	Ing. E. Tomšíčková	Č. ZAK.	/2023
OBJEDNATEL	Město Třebíč, Karlovo nám. 55, 674 01 Třebíč	MĚŘITKO	

Regenerace sídliště - Třebíč,
Václavské náměstí, 2.etapa

AKCE:	SO 10 REKONSTRUKCE VODOVODU
ČÁST:	
VÝKRES:	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ
	Č. VÝKRESU D.10.3