



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH NŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- CETIN - podzemní kabelové vedení SEK
- CETIN - podzemní vedení OPTO SEK
- CETIN - kabelové vedení NN
- E.ON - kabelové vedení NN a skříň
- E.ON - zařízení sdělovací techniky
- VAS - vodovod
- VAS - kanalizace
- GasNet - plynovod STL
- Zájmové území stavby
- Veřejné osvětlení - Město Třebíč, správce Elektro - ing. Klíma

LEGENDA OSTATNÍCH NOVÉ PROJEKTOVANÝCH NŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- VAS - vodovod
- VAS - kanalizace
- E.ON - kabelové vedení NN (2017)
- E.ON - kabelové vedení NN (2023)
- T-Mobile - P/SEK

POZNÁMKY:

- Kabelové rezervy v nových stožárech budou 3 m na každém kabelu.
- Nové územní bude napojeno na stávající zemní soustavu VO.
- Slepě větve HDPE trubek i rezervních chráničů budou vodotěsně utěsněny a geodeticky zaměřeny.
- V přechodech komunikací bude uložena rezervní chránička Ø 110 mm.
- VE TREBA RESPEKTOVAT STEJNÝ SLED FÁZÍ V POJISTKOVÝCH SKŘINÍCH!
- Připojení nového VO na stávající rozvod se bude realizovat během prací tak, aby nevznikla odstávka stávající soustavy VO. Výkopové práce v blízkosti ostatních inženýrských sítí je třeba provádět opatrně ručně.
- Vyjádření ostatních správců sítí je nutné respektovat ve všech ohledech! Práce v ochranném pásmu VAS je třeba provádět s maximální opatrností a nikterak ji nepoškodit. Jakékoliv poškození ostatních inženýrských sítí je třeba ihned nahlásit jejímu správci a zřídit neoprodlenou nápravu.
- Zákras tras ostatních inženýrských sítí je třeba orientační. Před zahájením výkopových prací je třeba požádat jednotlivé správce o výtčení průběhu jejich sítí v terénu.
- Práce na stávajícím i novém VO budou prováděny v koordinaci se správcem VO v Třebíči - ing. Klíma, tel: 777 044 432, email: elektro.ing.klima@email.cz.
- Informace budou rovněž podávány majiteli VO - Město Třebíč, zastoupené Bc. Radkem Maulem, tel: 724 049 636, email: r.maule@trebic.cz.
- Před započítáním elektromontážních prací bude provedena pasportizace stávajícího stavu VO, jelikož možná firma předchozí etapy nadadala Městu Třebíč dokumentaci skutečného provedení.



DIS projekt s.r.o.
IČO 60715227 DIČ CZ60715227 tel. 561 204 037 mobil 603 522 531
e-mail: disprojekt@volny.cz, hobza@disprojekt.cz www.disprojekt.cz

VED. PROJ.	Ing. arch. Milan Grygar	STUPEŇ	DREA
ZODP. PROJ.	Ing. Karel Tomek	DATUM	6/2023
VYPRACOVAL	Ing. Josef Klíma	Č. ZAK.	16/2017
OBJEDNATEL	Město Třebíč	MĚŘITKO	1 : 250
AKCE:	REGENERACE SÍDLIŠTĚ - TREBÍČ, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ, 2. ETAPA		
ČÁST:	D.2. SO 02 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		
VÝKRES:	SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ		VÝKRES Č. D.2.1
		Č. PARÉ	