



Řez překopem komunikace




Řez výkopem pod chodníkem



Uložení kabelů bude plně respektovat vyjádření ostatních správců inženýrských sítí a ČSN 73 6005.

Minimální krytí chrániček pod zelení bude 0,6 m, pod chodníkem 0,4 m a pod komunikací 1,0 m.

Řez výkopem pod zelení



DIS projekt s.r.o.

Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč

IČO 60715227

CZ60715227 tel. 561 204 037 mobil 603 522 531

e-mail : disproj@disproje.com

volny.cz, hobza@disprojekt.cz www.disprojekt.cz

VED. PROJ.	Ing.arch. Milan Grygar	STUPEŇ	DREA
ZODP. PROJ.	Ing. Karel Tomek	DATUM	6/2023
VYPRACOVAL	Ing. Josef Klíma	Č. ZAK.	16/2017
OBJEDNATEL	Město Třebíč	MĚŘÍTKO	1 : 10
AKCE:	REGENERACE SÍDLIŠTĚ - TŘEBÍČ, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ, 2.ETAPA	Č. PARÉ	
ČÁST:	D.2. SO 02 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		
VÝKRES:	ŘEZY VÝKOPEM TRASOU VO	VÝKRES Č.	D.2.6