

referenèní bod

STÁVAJÍCÍ VEØEJNÉ A AREÁLOVÉ SÍTÌ A PØÍPOJKY

- elektro VN nadzemní
- elektro NN nadzemní
- elektro NN podzemní
- elektro VN podzemní
- sdělovací bez rozliš. podzemní
- sdělovací zrušený
- plyn NTL podzemní
- plyn STL podzemní
- vodovod pitné vody podzemní
- kanalizace
- odsávání
- odsávání
- trysky

NAVRŽENÉ AREÁLOVÉ ROZVODY A PŘÍPOJKY

- areálový rozvod splaškové kanalizace + areálové přípojky (gravitační) PVC SN 4, SN 8
- potrubí výtlačné kanalizace PE-HD PE 100 SDR 11 PN 16 (černá s hnědým pruhem)
- vytrubkování pro pivo a točené nápoje chránička DN 110, objekt SO 12
- areálový rozvod dešťové kanalizace - PVC SN 4, SN 8
- areálový rozvod vodovodu + areálové přípojky PE-HD PE 100 SDR 11 PN 16 (černá s modrým pruhem)
- STL přípojka plynu - PE d 40 x 3,7 mm

ŠK1-11 revizní šachta - splašková kanalizace z betonových skruží DN 1000 mm, poklop DN 600 mm

ŠK2 revizní šachta - splašková kanalizace plastová, DN 425 mm, dno KG, poklop

ŠD1,2 revizní šachta - dešťová kanalizace plastová, DN 600 mm, poklop

ŠD3-8 dešťová kanalizace - šachtová roura d 315 mm + šachtové dno + mříž litinová

ŠK9-16 revizní šachta - dešťová kanalizace z betonových skruží DN 1000 mm, poklop DN 600 mm

D1-11 dešťový svod

LT1 lapák tuků - SO 10, velikost NS =7

LT2 lapák tuků - SO 12, velikost NS = 4

ČS1 přečerpávací stanice pro čerpání odpadních vod - objekt SO 11

ČS2 přečerpávací stanice pro čerpání odpadních vod - objekt SO 20-24

ŠDa,b,c vtoková šachta - dešťová kanalizace filtrační a sedimentační + filtr pevných částic

VG1 vsakovací galerie z plastových vsak. bloků - objekt SO 12 rozměr: 6,6 x 2,4 x 0,4 m

VG2 vsakovací galerie z plastových vsak. bloků - objekt SO 11 rozměr: 4,8 x 3,0 x 0,3 m

DN akumulační samonosná nádrž na dešťovou vodu + dechlorovaná voda (bazénová technologie) objem 16 000 litrů - závlaha travnatých ploch

HUP hlavní uzávěr plynu pro objekt umístěný v přípojkové skříni pro plyn na fasádě ve výklenku

VŠ stávající vodoměrná šachta - areál koupaliště

VŠ1 šachta pro vypouštění vody na zimu - objekt SO 13

H1=K podzemní hydrant DN 80

H2=K propichovací souprava DN 50

01	Revize dokumentace	09/2023
INDEX	Změna / Revision	Datum / Date

PROJEKT / PROJECT
Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka
Třebíč, areál koupaliště Polanka
k.ú. Třebíč - Podklášteří 769916
parc.č. 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 122/8, 122/11, 112/8, 2027

STAVEBNÍK / CLIENT
Město Třebíč
Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč

VYPRACOVAL / ELABORATED BY
Marie Vaněčková
Ing. Jana Burdová

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY
Marie Vaněčková

ZPRACOVATEL / CONCEIVED BY
VK projekt cz s.r.o.

HIP / HIP
Ing. Václav Steinhauzl

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER
VHS projekt a.s.
Ing. Radek Steinhauzl
Ing. arch. Žaneta Joklová
Ing. arch. Kateřina Stárková

AUTORI / ARCHITECTS

STUPEŇ / PHASE
Dokumentace pro provádění stavby

DATUM / DATE 09/2023

MĚŘÍTKO / SCALE 1:500

STAVEBNÍ OBJEKT / PART OF BUILDING
SO 41 AREÁLOVÉ ROZVODY VODOVODU

ČÁST / PART
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE
Situace

ARCHIVNÍ ČÍSLO / DRAWING NO.	ČÍSLO PŘÍLOHY / ATTACHMENTS NO.	KOPIE / COPY
2020-16	002	