
Legenda:
HUP - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU PRO OBJEKT
kulový uzavírací ventil pro plyn DN 32 (5/4")
umístěný v přípojkové skříni pro plyn ve venkovní
zeď
plynovod - PE4, 63
ul. Za Plovárnou
nadzemní STL plynovodní přípojka s.
HDPE o 40 x 3,7 mm, SDR-11, PE 100,
délka cca 2,8 m, podzemně/ nad. PC
D.1.3d1.44 Přípojka plynovodu
nadzemní rozvod plynu
nadzemní STL přípojka - PE d 40 x 3,7 mm
nadzemní STL přípojka - ocelová
nadzemní vnitřní rozvod plynu pro kotelnu
Popis funkce:
Hlavním uzávěr plynu bude propojen s elektronickým zvonku plynu.
Detektor při úniku plynu signalizuje svítivkou a zvukově přítomnost
nadzemní hranice koncentrace.
Zastavení toku plynu
vypnutím z místnosti kotelny v blízkosti kotlů
(tlačítkem RUD).
Hlavní uzávěr plynu pro kotelnu - nový
(kouloventil elektromagnetický ventil přírvu zemplynu)
(DN 65) (5/4 kovové)
Poznámka:
Popis funkce: ventil bez proudu uzavřený
(ventil pracuje otevřený)
Legenda potrubí:
nadzemní STL přípojka - PE d 40 x 3,7 mm
nadzemní STL přípojka - ocelová
nadzemní vnitřní rozvod plynu pro kotelnu
Legenda zařízení:
PK1,2 Nástěnný kondenzační plynový kotel
s plynulou modulací výkonu
topný výkon 80/60 °C = 14,6 - 155,9 kW
topný výkon 40/30° C 16,1 - 173,9 kW
připojení plynu: Rp 1 1/4"
potřeba zemního plynu: 1,6 - 16,8 Nm3/h
PK3 Nástěnný kondenzační plynový kotel
s plynulou modulací výkonu
topný výkon 80/60 °C = 14,6 - 135,9 kW
topný výkon 40/30° C 16,2 - 142,4 kW
připojení plynu: Rp 1 1/4"
potřeba zemního plynu: 1,6 - 14,1 Nm3/h
SOUČTOVÝ VÝKON KOTELNY: 441,8 kW
Revize
Datum
Popis změn
Číslo změn
Stupeň:
DSP
Měřítko:
1:50
Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Poloma
TYMO, areál koualiště Poloma,
p.č. TYMO - Fotbalové hřiště,
k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, kód obce/k.ú. 1204, 10811, 1104, 897
Nástup Tomáš
Ing. Jana Bumbová
Ing. Tomáš Stermasi
Ing. Radek Stermasi
Ing. Jana Stermasi
Ing. arch. Kateřina Stárková
Stupeň dokumentace:
pro provádění stavby
Datum tisku: 28/2023
Měřítko:
1:50
D.1.3d1.44 PŘÍPOJKA PLYNOVODU
D.1.3d1.44 Přípojka plynovodu.
Půdorys 1. NP - rozvod plynu
Číslo zakázky:
2020-16
Číslo výkresu:
003
Počet listů: