



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: OMIM 97400/23 - SPIS 12747/2023/JN

VYŘIZUJE: Ing. Radka Mahrová
TELEFON: 568 896 142
E-MAIL: radka.mahrova@trebic.cz

DATUM: 23.11.2023

**Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 23030029
Regenerace sídliště – Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa**

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel obdržel dne 20.11.2023 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Žádost dodavatele (přesné znění)

Žádám Vás tímto o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace akce „Regenerace sídliště – Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa“.

Dotazy na zadavatele:

- bude součástí geodetických prací i geometrický plán?*
- v harmonogramu je i archeologický průzkum – není však ve VRN – kdo zajišťuje?*
- jaký bude materiál potrubí DN 160 – ve výkresu PVC dokonce SN 12, ve výkazu dokonce PVC-U bez určení pevnosti, v technické zprávě PVC (dle nás buď PVC KG SN8 nebo dtto větší průměry PP SN 12),*
- ve výkazu chybí odbočka z kameniny 600/200 k UV1 – místo 400/200,*
- nechybí ve výkazu přechodky z kanalizace kameninové na plastovou?
(za odbočkou která je z kameniny musí být přechodový kus na PP).*

Odpověď zadavatele

Dotaz:

- bude součástí geodetických prací i geometrický plán?*

Odpověď na dotaz:

Zadavatel konstatuje, že součástí geodetických prací bude i geometrické zaměření dokončeného díla. V zadávací dokumentaci - obchodní podmínky Zadavatele č. 1, čl. II – účel smlouvy, předmět díla, odst. II. 1 a čl. X – způsob předání a převzetí díla, odst. X. 2 a dále také ve smlouvě o dílo Zadavatele č. 2, čl. 4 - předmět díla, odst. 4.1, odst. 4.3 a odst. 17.4 jsou uvedeny všechny potřebné informace o vyhotovení a dodání geometrického plánu. Náklady spojené s tímto úkonem je možné zohlednit v nabídkové ceně v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatele č. 1 a 2 položkou č. 1 geodetické práce uvedenou v oddílu: Ostatní a vedlejší náklady.

Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100
epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz
ID datové schránky: 6pub8mc

Č. j.: OMIM 36153/23 - SPIS 86/2023/Q

Dotaz:

- v harmonogramu je i archeologický průzkum – není však ve VRN – kdo zajišťuje?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel konstatuje, že archeologický průzkum vč. finančních nákladů spojených s jeho provedením zajistí Zadavatel č. 1.

Dotaz:

- jaký bude materiál potrubí DN 160 – ve výkresu PVC dokonce SN 12, ve výkazu dokonce PVC-U bez určení pevnosti, v technické zprávě PVC (dle nás buď PVC KG SN8 nebo dtto větší průměry PP SN 12)

Odpověď na dotaz:

Zadavatel uvádí, že materiál bude PP160 SN12, blíže specifikováno položkou č. 59 v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatele č. 2, stavební objekt: SO 09 D.9 Pol – Rekonstrukce kanalizace.

Dotaz:

- ve výkazu chybí odbočka z kameniny 600/200 k UV1 – místo 400/200

Odpověď na dotaz:

Zadavatel uvádí, že montáž je zahrnuta v položce č. 63, včetně dodávky odbočky a přechodu kam-plast a materiál je uvedený v položce č. 59 v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatele č. 2, stavební objekt: SO 09 D.9 Pol – Rekonstrukce kanalizace.

Dotaz:

*- nechybí ve výkaze přechodky z kanalizace kameninové na plastovou?
(za odbočkou která je z kameniny musí být přechodový kus na PP).*

Odpověď na dotaz:

Zadavatel konstatuje, že přechodky jsou součástí položky č. 63 v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatele č. 2, stavební objekt: SO 09 D.9 Pol – Rekonstrukce kanalizace.

S pozdravem

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru