



CELKOVÁ DÉLKA MOSTNÍHO ZÁBRADLÍ 198bm

POHLED NA TYPICKÉ POLE ZÁBRADLÍ, M1:25



ŘEZ ZÁBRADLÍM, M1:25



POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- VEŠKERÉ OCELOVÉ SOUČÁSTI NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU PŘÍCHÁZEJÍCÍ DO STYKU SE VZDUCHEM BUDOU UPRAVENY DLE TP 84 PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C3 A ŽIVOTNOST NAD 15 LET VE SKLADBĚ:
  - 1.OČIŠTĚNÍ POVRCHU NA SA 3
  - 2.ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ DLE ISO 1461, NOMINÁLNÍ TLOUŠŤKA ZASCHLÉHO FILMU 70μM, MIN. TLOUŠŤKA 60μM
  - 3.ZÁKLADNÍ NÁTĚR EPOXIDOVÝ DLE BD 687.xx, NOMINÁLNÍ TLOUŠŤKA ZASCHLÉHO FILMU 120 μM, MIN. TLOUŠŤKA 100μM
  - 4.VRCHNÍ NÁTĚR POLYURETANOVÝ DLE BD 687.xx, NOMINÁLNÍ TLOUŠŤKA ZASCHLÉHO FILMU 80 μM, MIN. TLOUŠŤKA 50μM

– BARVA ZÁBRADLÍ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA, UVAŽOVÁNA ODLIŠNÁ BARVA RÁMU A VÝPLNĚ

KOTVENÍ

KOTEVNÍ ŠROUBY M16, DL.190 mm  
DO VYVRTANÉHO OTVORU Ø 18 mm, DL. 140 mm


MATERIÁL

PEVNOSTNÍ TŘÍDA DLE ČSN EN 10025 + A1  
S 235 JR  
TŘÍDA HOUŽEVNATOSTI 11 375


ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				


TYPICKÉ POLE -VÝPLŇ, M1:25





KRAJNÍ SLOUPEK:



TYPICKÉ POLE -ZÁKLADNÍ RÁM, M1:25



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUcí PROJEKTANT – HIP	ING. TOMÁŠ DVOŘÁK	 	<div>KONSTRUKCE A STATIKA STAVEB</div> <div>Ing. Tomáš Dvořák e-mail: dvorak.statika@gmail.com tel.: +420 728 950 409</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. KAREL ŠPAČEK			
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ DVOŘÁK			
KONTROLOVAL	ING. KAREL ŠPAČEK			
KRAJ, MěÚ, ObÚ	KRAJ VYSOČINA			
OBJEDNATEL, INVESTOR	MESTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 104/55, 674 01 TŘEBÍČ			
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE MOST ev.č. TR-Majer.II-04 přes Týnské údolí na ulici Marie Majerové v Třebíči		DATUM	12/2020
NÁZEV OBJEKTU:	MOST ev.č. TR-Majer.II-04		FORMÁT	3xA4
			MĚŘÍTKO	1:25
			STUPEŇ	PDPS
			ZAK. ČÍSLO	2022
NÁZEV VÝKRESU:	SCHÉMA ZÁBRADLÍ		Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
			11	