

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Revitalizace plaveckého areálu na Polance, Třebíč
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2023-053724
Evidenční číslo zadavatele:	23030032
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Město Třebíč
Sídlo zadavatele:	Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČO zadavatele:	00290629
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.trebic.cz/

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

chtěli bychom touto cestou požádat o objasnění, resp. doplnění následujícího:

1) *Žádáme o zaslání DOSS (Dokumentace Dotčených orgánů státní správy), včetně přípojovacích podmínek distributora elektrické energie.*

Odpověď na dotaz:

Zadavatel poskytuje požadovaná vyjádření dotčených orgánů společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

2) *Žádáme o zaslání celkového (blokového) schéma napájení areálu.*

Odpověď na dotaz:

Schéma napájení areálu, viz výkres Schéma elektroinstalace, který byl již součástí PD v SO 10 Provozní objekt, část Elektroinstalace, ale který zadavatel poskytuje rovněž společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

3) V zadávací dokumentaci jsme nenašli stanovení přípojných bodů a příslušných přípojek pro napojení zařízení staveniště stavby – přípojka elektro NN o potřebné kapacitě pro zhotovení díla, přípojkou vody, kanalizace. Žádáme o sdělení bližších informací přípojných bodů, včetně uvedení kapacit přípojných bodů.

Odpověď na dotaz:

V současné době je areál připojen z kabelové skříně na severní fasádě objektu kabelem do stávající rozvodny, kde je měření pro areál (s jističím 3x160A a 3x32A).

Tuto přípojku bude možné využít pro zařízení staveniště stavby. V příloze smlouva s velikostí jističů.

Pro staveniště je možné využít stávající přípojku vody. Stávající přípojka vody je ukončena na pozemku investora (u SO 10 Provozní objekt) ve vodoměrné šachtě, přípojka pr. 90 mm.

Pro napojení kanalizace může být využita stávající areálová kanalizace, která je svedena do stávající přečerpávací stanice.

Bude vybudována nová přečerpávací stanice osazená mimo areál koupaliště (bylo řešeno samostatným projektem a nebylo předmětem naší PD).

Pro areál koupaliště bude vybudována nová gravitační kanalizační přípojka, která bude zaústěna do stávající revizní šachty v ulici Za Plovárnou.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

U výkazu výměr pod názvem PS02_NEREZOVÉ_BAZÉNY_A_TECHNOLOGIE došlo k zjištění nesouladu některých popisů v položkách s finální verzí. Zadavatel proto poskytuje společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace aktualizovanou verzi tohoto výkazu.

Změna soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **10. 1. 2024 v 10:00 hodin.**

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 6. 12. 2023

Za město Třebíč

LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele

Jakub Špeta