

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Věc: Vyjádření k PD „Rekonstrukce koupaliště Polanka“, k.ú. Podklášteří, p.č. 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 122/8, 122/11, 112/8 a 2027

K PD nemáme námitek. Při provádění stavby bude dotčeno stávající zařízení VO. Doporučujeme před započítím zemních prací zařízení VO vytyčit a při stavbě respektovat. Pro kolizní místa dodržte ČSN 736005. Práce na VO musí být prováděny v koordinaci s naší činností tak, aby nedošlo k úrazu el. proudem.

Toto vyjádření slouží pro veškerá stavební řízení i pro zjednodušené územní řízení.

Za správu a údržbu VO

V Třebíči dne 21.2.2022

Ing. Josef Klíma
Tomáše Bati 104/55, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 846 705
IČ: 42668263, DIČ: CZ5812191088