



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Třebíč  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPJ-57284-2/ČJ-2022-161006

Třebíč 9. května 2022

Počet stran: 2

Radana Rulf Šafránková  
Alšova 801/18  
251 01 Říčany**Projekt „Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka“ k.ú. Třebíč - Podklášteří - stanovisko pro územní a stavební řízení**

DI Policie ČR Třebíč po prostudování dokumentace zpracované firmou VMS projekt, s.r.o., datum: 11/2021, k výše uvedené akci dle 10 odst. 4 písm. a) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vydává:

- 1) souhlasné stanovisko pro územní a stavební řízení
- 2) souhlasné závazné stanovisko s připojením
- 3) souhlasné stanovisko s umístěním trvalého dopravního značení

za splnění následujících předpokladů:

- minimální šířka chodníku 1,5 m, průchozí výška min. 2,2m, maximální podélný sklon nesmí přesáhnout 8,33% a max. příčný sklon 2%
- chodník musí být opatřen vodící linií a v místě ukončené varovným pásem v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu. V případě, že bude vodící linií tvořit zvýšený obrubník, musí být jeho výška min. 0,06m. Maximální délka přerušení vodící linie 8 m.
- komunikace pro pěší (chodníky) musí být realizovány jednoznačně stavebně odlišně od ostatních ploch (změna povrchu, výšky a pod.) tak, aby byl jednoznačně vymezen průchozí profil chodníku
- celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu

Bráfova třída 1247/11  
674 01 Třebíč[www.policie.cz](http://www.policie.cz)Tel.:  
E-mail: [epodatelna.policie@pcr.cz](mailto:epodatelna.policie@pcr.cz)  
ID DS: x9nhptc

- por. Ing. Pavel Roudenský  
komisař  
974277253



70 por. Ing. Pavel Roudenský