

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M²	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
5.01	OCHOZ - VOLNÝ VÝBĚR	51.97	stávající	SDK, štuk. om.	SDK	stávající
5.02	STROJOVNA VZT	32.50	nátěr na beton	SDK, štuk. om.	SDK	nátěr v=10cm
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		84.47				

LEGENDA EPS:

- EPS — ÚSTŘEDNA EPS
- TABLO — PARALELNÍ OBSLUŽNÉ TABLO EPS
- OPPO — OBSLUŽNÉ TABLO EPS – OPPO
- KTPO — KLÍČOVÝ TREZOR
- 4/2 — I/O MODUL
- M — MULTISENZOROVÝ DETEKTOR
- TL — POŽÁRNÍ TLAČÍTKO
- SIRÉNA S MAJÁKEM
- ZÁBLESKOVÝ MAJÁK
- OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
- LPG — DETEKTOR LPG
- CNG — DETEKTOR CNG

- EPS – KABEL PRAFlaCom 2x2x0,8
- EPS – KABEL PRAFlaGuard 2x2x0.8
- EPS – KABEL PRAFlaGuard 2x2x0.8
- EPS – KABEL PRAFlaGuard 10x2x0.8
- EPS – KABEL PRAFlaDur 3x1.5 RE P30– R
- PROSTUP DO DALŠÍHO PODLAŽÍ
- VEDENÍ V TR. POD OMÍTKOU/V PODLAZE
- VEDENÍ NAD PODHLEDEM/NA POVRCHU

PROVEDENÍ TRASY KABELŮ EPS ZFPP

ULOŽENÍ V TRUBCE



ULOŽENÍ V LIŠTĚ

ULOŽENÍ NA SKUPINOVÝCH DRŽÁCÍCH

ULOŽENÍ NA PŘÍCHYTKÁCH

POZNÁMKY:
SVORKOVÉ ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ DLE DOKUMENTACE VÝROBCE.
VŠECHNY KOVOVÉ SKŘÍNĚ PŘIPOJIT NA ZEMNÍCÍ SBĚRNICI.
STÍNĚNÍ LINEK POSPOJOVAT.
VÝŠKA TLAČÍTKOVÝCH HLÁSIČŮ 1200mm NAD PODLAHOU.
DODRŽET ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI OD VEDENÍ ELEKTROINSTALACE.

PROVEDENÍ ROZVODŮ EPS:
HLÁSIČOVÁ LINKA BUDE VEDENA V PVC TRUBCE POD OMÍTKOU A V PODHLEDECH NA PŘÍCHYTKÁCH NEBO SKUPINOVÝCH DRŽÁCÍCH, VE STOUPAČCE V TRUBCE.
LINKA SE ZACHOVÁNÍM FUNKCE PŘI POŽÁRU V PROVEDENÍ DLE DETAILU.

TIPA Telekom plus a.s.
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631 ⑲

STUPEŇ REVIZE DOKUMENTU: 0

Paré: 1

Název souboru: DPS_EPS

Stupeň dokumentace:		Číslo dokumentu:		Revize:	Datum:
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		DPS_D.1.4_EPS		0	22. 12. 2018
Kreslil:	Kontroloval:	Schválil:	List:	Počet A4:	Měřítko:
Pavel Plhal	Ing. Vítězslav Krátký	Ing. Vítězslav Krátký	05	2	1 : 100

Investor: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč

Zpracovatel dokumentace a držitel práv:

TIPA Telekom plus a.s.
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

Název:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY MĚSTSKÉ KNIHOVNY, ul. HASSKOVA, TŘEBÍČ“.

k.ú. Třebíč [769738], parc.č. st. 18, 19

Doplňující název:

Elektrická požární signalizace EPS

D.1.4 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Dispozice prvků EPS - PODKROVÍ - OCHOZ

VL ISO 5457-A3T