

Napojení na studenou vodu bude provedeno ze stávající předpokládané stoupačky (bude upřesněno v průběhu stavby) ve 3. NP. Potrubí vody bude provedeno z běžných plastových trubek v dimenzi DN 20. Potrubí studené vody bude opatřeno vhodnou návlekovou tepelnou izolací v tl. 6 mm.

Umyvadlo bude opatřeno jednopákovou umyvadlovou stojánkovou baterií.

Odkanalizování WC a umyvadla bude provedeno do předpokládané stoupačky kanalizace (bude upřesněno v průběhu stavby) DN 125. Potrubí bude z běžných plastových kanalizačních trub a bude vedeno podhledem ve 3. NP v min. spádu 3%..

Při práci nutno dodržovat bezpečnostní předpisy a platné normy ČSN!