




OZEMÍ OBCE	TŘEBÍČ
POVRCH OZEMÍ	ZVENCE

TŘEBÍČ
NEZPEV. POVRCH

TŘEBÍČ	ZVENCE
NEZPEVNĚNÝ POVRCH	


PODELNÉ PROFILY ŘAD "1"

M 1 : 500/100



ULOŽENÍ POTRUBÍ

M 1 : 20



LEGENDA

- 1 PÍSKOVÝ PODSP – ZRNO 0 + 4 mm
- 2 VODOVODNÍ POTRUBÍ Z TVÁRNĚ LITNÝ NATURAL Ø 170 mm, Ø 118 mm, Ø 98 mm
- 3 HUTNĚNÝ OBSYP ŠTERKOPÍSKEM – ZRNO 0 + 8 mm
- 4 HUTNĚNÝ ZASYP HLINITO–PÍŠČITOU ZEMINOU Z VÝKOPU
- 5 VYSTRAŽNÁ FOLIE – MODRÁ
- 6 SIGNALIZAČNÍ VODIČ ČYKÝ 4
- 7 STĚNY ŘŘHY – PAŽENÍ ZATÍŽNĚ
- 8 DŘEVŽŇNÍ POTRUBÍ DN 100 mm–V PŘÍPADĚ VYSKRTU PV VE VÝKOPU

Pozn.:

VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNÝ V SOULADU S VYSTAVBOU PODCHODU SO 201, NEJPRVE BŮDE PROVEDEN VÝKOP PRO PODCHOD (ZEŽ) A V JEHO DNE ŘŘHA PRO VODOVOD, VÝKOP PRO ŠACHTY A MÍSTĚCH NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVODY BUDOU VÝKOPY PROVÁDĚNÝ RUČNĚ

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

ING. IVAN ŠÍR

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.

Hábova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel.: +420 603 181 473, sředitelna: 22, www.sřir.cz

IČ: 259 62 914

Investor: Město Třebíč

Karlova nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Třebíč - SO 201 podchod pod průjezdním úsekem silnice I/23 Suchenlova ul. (km 1,69066 - 1,70992)

- křoj:

■ výšedina

■ MÚ/DU:

■ Třebíč:

■ vypracoval:

■ bez utajení

■ datum:

11 / 2016

16 131

■ zákazkové číslo:

00

■ stupeň PD:

PD/PS

■ odpovědný projektant stavby:

Ing. Ivan Šír

■ odpovědný projektant objektu:

Ing. Melišová Alena

Ing. Melišová Alena

Ing. Jan Fiala

změna číslo:

00

■ měřtko:

1:250/100

SO 301 - PŘELOŽKY VODOVODŮ

PODELNÉ PROFILY

B.3.1.4