
SO 301 – PŘELOŽKY VODOVODŮ
ŘAD "1" – TLT DN 150, DL. 17,79 m
ŘAD "1"
DETAIL 1
DETAIL 2
DETAIL 3
DETAIL 4
ŘAD "2"
ŘAD "3"
SO 301 – PŘELOŽKY VODOVODŮ
ŘAD "2" – TLT DN 100, DL. 7,36 m
SO 301 – PŘELOŽKY VODOVODŮ
ŘAD "3" – TLT DN 80, DL. 53,29 m
AŠ1
AŠ2
AŠ3
Hp1
Hp2
ZÚ
KÚ
LB1
LB2
LB3
LB4
LB5
LB6
LB7
LB8
LB9
LB10
LB11
NAPOJENÍ NA STÁV. VODOVOD UPRAVIT PODLE SKUTEČNOSTI
STÁVAJÍCÍ AŠ2 ŠACHTU VYSPRAVIT, SNÍŽIT V MÍSTĚ KOMÍN NOVÝ VSTUPNÍ KOMÍN NOVÝ POKLOP
ZRUŠENÁ TLT 150 DL. 2,844 m ÚPRESNÍ NA STAVBĚ
CHRÁNIČKA DL. 2,50 m OCEL ⌀419/20,0 mm
+ND TP A/N-VÝŠKA 50mm, 1 MAT=1 SEM. K/90 + 1 SEM. K/90 3 komplety, KONCE GUM.MANŽETY
ŘAD "1" AŠ3 – SVISLÁ ETAŽ
ARMATURNÍ ŠACHTA AŠ3
ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL č. 9876 2"
ŠACHTA DN 1000
Xv 8, 8100 – 1502,2
T 1502/100
PROPUSTOVÁ KUŠE DN 150 (OLIVA 130 mm) SPOJIT MEZI DVĚ PŘÍRUBY SVORNÍKAMI, CELÉ ZAKRYTÍ TERMOSMRŠTITELNOU MANŽETOU
TP 150 – DL. 600 mm
TP 150 – DL. 1000 mm
ŘAD "2"
DETAIL 2
ŘAD "3"
DETAIL 3
ŘAD "3"
DETAIL 4
TYPOVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK
UPRAVIT PODLE SKUTEČNÉ POLOHY PŘÍPOJEK
ŘAD "3"
TABOVKA ISO 0,6221 F d. 32
SOUPRAVOU ISO-KOMBINOVANÉ NÁVRTÁVACÍ Š. 2681-1.*
SE ZEMNÍ SOUPRAVOU TELESKOPICKOU E.9601
NAVRTÁVACÍ PAS HACOM č. 3370 – DN 80 x 2"
Pozn.:
UMÍSTĚNÍ A MOŽNOST OPĚRNÉ KONCŮ PŘI TLAKOVÉ ZKOUŠCE JE NUTNÉ VYŘÉŠIT NA STAVBĚ PODLE PŘESNÉ POLOHY STÁVAJÍCÍHO VODOVODU TAK, ABY NEBYLO STÁV. POTRUBÍ OHROŽENO
OPĚRNÉ BLOKY V ŠACHTÁCH BUDOU ARMOVANÉ
VÝHOPY V BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ JE NUTNÉ PROVÁDĚT RUČNĚ, STAVAJÍCÍ POTRUBÍ JE NUTNÉ ZABEZPEČIT PROTI POŠKOZENÍ
VEŠKERÉ ZÁSAHY DO STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ, TLAKOVÉ ZKOUŠKY A POD. BUDOU PROVÁDĚNY ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁSTUPCE VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., SVAZU TŘEBÍČ
V ZEMI – ŠROUBY A MATICE NEREZ
ŠROUBOVÉ SPOJE V ŠACHTÁCH BUDOU POZINKOVANÉ
OPĚRNÉ BETONOVÉ BLOKY BUDOU UPŘESNĚNY DLE VÝROBCE TRUB PODLE MÍSTA POLOŽTÍ NA POTRUBÍ, PODLE TVAROVKY, NUTNO UPŘESNIT PODLE MECHANICKÉ ODOLNOSTI A TYPU ZEMINY A POD.
Pozn.:
VZHLEDEM K STÍSNĚNÝM POMĚRŮM SE PŘEDPOKLÁDÁ POSTUPNÁ MONTÁŽ A POSTUPNÉ NASOUVÁNÍ SESTAVY DO CHRÁNIČKY Z ŠACHTY AŠ3 SMĚREM K AŠ1
ZMĚNA
POPIS
DATUM
ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.
IČ: 259 62 914
Investor: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Třebíč - SO 201 podchod pod průjezdním úsekem silnice I/23 Suchenova ul.
(km 1,69066 - 1,70992)
SO 301 - PŘELOŽKY VODOVODŮ
KLADEČSKÉ SCHEMA
B.3.1.5