

Korespondenční adresa:

Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč

**ELEKTRO
ING. KLÍMA
Tomáše Bati 1041
Třebíč
674 01**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
- / -

NAŠE ZNAČKA
TSO/Sk/013085/2018

VYŘIZUJE
Petr Skřivánek ml.

TELEFON
568839848
723046559

TŘEBÍČ
26.9.2018

e-mail: skrivanekml.p@ksusv.cz

Stanovisko k akci „SSZ a VO na křižovatce ulic Hrotovická x Spojovací, Třebíč“

KSÚSV byla předložena žádost o vydání stanoviska k plánované akci v rámci územního řízení.

K dotčení pozemků ve správě KSÚSV dojde:

- p.č. 1086/5: 260 m kabelové trasy
- p.č. 1099/2: 104 m kabelové trasy
- p.č. 1134/1: 9 m kabelové trasy
- p.č. 1497/1: 9 m kabelové trasy
- p.č. 1497/2: 1 m kabelové trasy
- p.č. 1507/3: 190 m kabelové trasy, SVO-1, HRO 33, šC1-DVC1, HRD 34, šC2, DSC, DVC2, SVO-2, RE-SSZ, RS 4, stožáry SSZ č. 1,2,3, HRO 35, HRO 36, šA3, DVE2, DVA3, DVE1, šA2, DVA2.
- p.č. 2162/1: 8 m kabelové trasy, šA1, DVA1.
- p.č. 965/5: 320 m kabelové trasy, stožáry VO 1/1, 1/2, stožár SSZ č.1, DVB1, DSB1, šB1, šB2, DVB2, DSB2.

Předmětem předložené dokumentace je navržení nového stožárového světelného signalizačního zařízení (SSZ) včetně osazení indukčních smyček do živičných silničních vrstev a rekonstrukce, rozšíření stávajícího veřejného osvětlení (VO – vybudování 6 nových svítidel a demontáž 4 svítidel) na křižovatce ulic Spojovací (II/360) x Hrotovické (II/351) v Třebíči. Dále projekt navrhuje osazení chráničky prům. 63 mm pro budoucí osazení kabelové trasy podél ulice Spojovací (II/360), jedná se o koordinační kabel SSZ mezi stávajícím řadičem SSZ na křiž. ulic Znojemská x Spojovací a nově plánovaným řadičem SSZ na křiž. ulic Hrotovická x Spojovací. V trase je dále uvažováno s uložením kabelové chráničky prům. 75 mm a uzemnění pro budoucí výstavbu VO.

Dotčení silnice II/351:

- Protlak v km 35,283
- Podélné uložení mimo silniční těleso v km 65,283 – 65,369 vlevo ve směru staničení.
- Podélné uložení mimo silniční těleso v km 65,268 – 65,302 a 65,322 – 65,344 vpravo ve směru staničení

Dotčení silnice II/360:

- Protlak v km 126,456 a 127,103
- Podélné uložení mimo silniční těleso v km 126,440 – 126,478 vlevo ve směru staničení.
- Podélné uložení mimo silniční těleso v km 126,439 – 127,079 vpravo ve směru staničení.


Požadujeme:

- Křížení silnic II/360 a II/351 kabelovou trasou požadujeme provést řízenými protlaky se startovacími jámami mimo silniční pozemky.
- Uložení sítí v silničních pozemcích protlaky musí být v hloubce minimálně 120 cm pod niveletou vozovky, v chrániče přes celý silniční pozemek.
- Podélné uložení souběhem požadujeme situovat v hloubce minimálně 120 cm pod niveletou stávajícího terénu.
- Požadujeme prodloužení VDZ z ulice Spojovací na ulici Hrotovická.
- Investor je povinen s Krajským úřadem Kraje Vysočina sepsat pro uložení trasy kabelu VO,SSZ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
- Investor je povinen sepsat s naší organizací smlouvu o podmínkách provádění stavebních prací v silničním tělese a silničním pozemku.
- Investor stavby je povinen uhradit poplatky z výše uvedených smluv.
- Do rozpočtu stavby požadujeme v dostatečném rozsahu zahrnout náklady na obnovu stavbou dotčených ploch a zařízení silniční sítě ve správě KSÚSV.
- Omezení silničního provozu na silnicích ve správě KSÚSV včetně odpovídajícího dopravního značení je investor povinen odsouhlasit s KSÚSV a Policií ČR DI Třebíč, osadit je a zodpovídat za ně po celou stanovenou dobu.
- Veškeré náklady při zřizování a údržbě indukčních smyček půjdou na vrub investora. Tyto zásahy do komunikace ve vlastnictví Kraje Vysočina musí být projednány a odsouhlaseny s naší organizací KSÚSV Třebíč.
- O Stanovení přechodné úpravy silničního provozu je nutno zažádat příslušný silniční správní úřad.
- Pro zásah do silničního tělesa a pozemku je nutno požádat příslušný silniční správní úřad o Rozhodnutí zvláštního užívání.
- Práce v silničním pozemku KSÚSV povoluje v termínu od 1.4. do 30.10. kalendářního roku, výjimky musí být samostatně projednány a odsouhlaseny.
- KSÚSV jako správce silnic II. a III. třídy plánuje souvislou opravu silnice II/360 Třebíč, ul. Spojovací. Proto požadujeme koordinaci prací s plánovanou souvislou opravou.
- Platnost tohoto stanoviska je 24 měsíců ode dne vydání.

V případě splnění našich požadavků s předloženou PD vydáváme souhlas pro územní řízení.

S pozdravem

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/15, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSÚ Třebíč, tel.: 568 839 811
Hrotovická 1102 586 01 Třebíč


Ing. Alena Strnadová
vedoucí oddělení technicko-správního