


[illegible] $1, 2, 3$

1. NOVÉ ZÁCHYTNÉ NÁDRŽE NA DEŠTOVOU VODU PLASTOVÉ, KRUHOVÉ, KAŽDÁ O UŽITNÉM OBJEMU 15 M³
PRŮMĚR 3 M, VÝŠKA 2,10 M, CELK. UŽITNÝ OBJEM 45 M³, REVIZNÍ POKLOP KRUHOVÝ DN 500 MM
NÁDRŽE 1 – 2 A 2 – 3 BUDOU VZÁJEMNĚ PROPOJENY U DNA PLASTOVÝM POTRUBÍM DN 200 MM
NÁDRŽ 1 BUDE VZÁJEMNĚ PROPOJENA U DNA SE STÁVAJÍCÍ NÁDRŽÍ 4 PLASTOVÝM POTRUBÍM DN 200 MM
2. UMÍSTĚNÍ JIMKY – VIZ VÝKRES SITUACE
3. STROP NÁDRŽÍ NENÍ POJÍZDNÝ – UMÍSTIT VÝSTRAŽNOU TABULKU

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Jiří Hnízdl PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ JASANOVÁ 1064 KANCELÁŘ: KARLOVO NÁM. 50/61 67401 TŘEBÍČ, TEL. 728966753 IČ 127 34 411
ING. JIŘÍ HNÍZDL	ING. JIŘÍ HNÍZDL	ING. JIŘÍ HNÍZDL	
			
MÍSTO: Parc. č. 1000/1, k.ú. TŘEBÍČ		OKRES: TŘEBÍČ	
INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ			
NÁZEV STAVBY:			
PODZEMNÍ NÁDRŽE NA VODU PRO HFK TŘEBÍČ, JANAČKOVO STROMOŘADÍ 158 DOKUMENTACE PRO ÚČEL ČERNÉHO A BÍLÉHO ŘÍZENÍ			
OBSAH VÝKRESU: D: STAVEBNÍ ČÁST			FORMÁT: 3 A4 DATUM: 06/2019 STUPEŇ: PD ZAK. Č.: 10/19
ŘEZY			MĚŘÍTKO: 1:50 VÝKRES Č.: D.1.1.3