

Ing. Jiří Vítek
Kobližná 30/9
602 00 Brno

Věc: **Vyjádření k PD „Osvětlení přechodu na křižovatce Samešova x Velkomeziříčská“**

K PD nemáme námitek. Technické řešení odpovídá provozním požadavkům. Z důvodu toho, že ve sloupech nemáme rádi tři kabely (prostor, nutnost rozpojování při poruše, nemožnost odjištění odbočení), bychom byly rádi, kdyby z nově stavěné pojistkové skříně šly dva kabely směrem do ul. Velkomeziříčská. Jeden tak jak máte nakresleno do VEL 11 a druhý do VEL 10. Pokud by to byla větší komplikace, spokojíme se i s navrženým řešením.

Při realizaci musí být práce prováděny s naší činností tak, aby nedošlo kúrazu el. proudem.

Před započítím zemních prací doporučujeme zařízení VO vytyčit a při stavbě respektovat. Pro kolizní místa dodržte ČSN 736005.

Toto vyjádření slouží pro veškerá stavební řízení i pro zjednodušené územní řízení.

Za správu a údržbu VO

V Třebíči dne 15.8.2019

Ing. Josef Klíma

Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč

Tel.: 568 846 705

IČ: 42668263, DIČ: CZ5812191088