



**POZNÁMKA:**

Pro vedení od vypínačů ke svítidlům bude použit kabel CYKYLO–J 3x1.5.  
U vchodů do místností budou umístěny úklidové zásuvky ve stejné výšce jako ostatní zásuvky.

**LEGENDA SVÍTIDEL:**  
B1 – Svítidlo přisazené s LED zdrojem 35W, 4400lm, 600x600mm, UGR19, IP40, včetně montážního rámečku  
B2 – Svítidlo přisazené s LED zdrojem 49W, 5200lm, 1200x300mm, UGR19, IP40, včetně montážního rámečku

Při montáži svítidel je nutno dbát pokynů výrobce pro montáž svítidel a použít doporučené systémové příslušenství svítidel.

VYPRACOVAL Jaroslav Vala	ODP.PROJ.PROFESE Zdeněk Musil	KONTROLOVAL Zdeněk Musil	ODP.PROJ.STAVBY ING. Jiří Hnízdil	ESTING s.r.o. Tyršova 48, 675 22 Stařeč	
OKRES: Třebíč		OBEC: Třebíč			
INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ				FORMAT	3 x A4
KOMENSKÉHO NÁM. 137/9 TŘEBÍČ, parc.č.st. 5592, k.ú. TŘEBÍČ OPRAVA KANCELÁŘÍ VE 2.NP AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ				DATUM	11/2020
				STUPEŇ	DPS
				MERITKO	1:50
D.1.4 – SILNOPROUD A SLABOPROUD				ZAK.CISLO: 177/2020	
Silnoproudá elektroinstalace				ARCHIVNÍ CISLO	C.VYKRESU D.1.4.2g.02