

PŘÍSTROJOVÁ NÁPLŇ

Přepěť ochrana 2.st 4. pól. tř. C

Jistič jednopól.

Jistič trojpól. do 63A

Trojpól. jistič do 125A

Pr. chránič 40A, 4p/A, 300mA

Pr. chránič 40A, 4p/A, 30mA

Pr. chránič 80A, 4p/A, 300mA

Impuls relé 230V

Poj. odpojovač 3P- pro poj 14 x 51 vč. pojistek

Poj. odpojovač 3P- pro poj 22 x 58 vč. pojistek
vypínací cívka k jističi


Svorka řadová

ks	1
ks	35
ks	11
ks	1
ks	1
ks	2
ks	1
ks	2
ks	3
ks	1
ks	2
ks	74

Oceloplechová zapuštěná rozvodnice
V protipožár. provedení EI 45
1060 x 635 x 247 mm
Krytí IP 54/20
Pro montáž 144 modulů

Napěťová soustava 3/N/PE ~50 Hz, 400/230V
sít': TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem
Automatickým odpojením od zdroje
-proudovým chráničem

COPYRIGHT: Tento plán je duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho svolení rozmnožován a ani zpřístupněn třetím osobám (odvoláme se na zákon o vlastnických právech a na zákon proti nekalé soutěži).

Zodp. projektant : Ing. Ludmila Jelínková		Ing. Ludmila Jelínková Projektování el. zařízení 675 03 Nárameč 1 IČ: 40462536, tel:603495592 www.jelinkova.cz	
Projektant : Ing. Ludmila Jelínková			
Místo stavby: Bartuškova 886, 674 01 Třebíč			
Investor : Město Třebíč, Karlovo nám 104/55, 674 01 Třebíč			
Název akce:	Č. zak:		12/21
MŠ BARTUŠKOVA č.p. 886, TŘEBÍČ GO ELEKTROINSTALACE	Datum:		04/2021
	Účel:		DRS
Obsah:	Zařízení silnoprůdé elektrotechniky -Hlavní ozvodnice RP-2, 3. část		Měřitko: Č. výkr.: D.1.4.d.13