



**OBECNÉ POZNÁMKY:**

A/ NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992, ČSN EN 1993 A ČSN EN 206

B/ BETONOVÁ SMĚS ZAVLHLÁ

C/ SKUPINA OCELOVÉ KONSTRUKCE EXC2

D/ PROVÁDĚNÍ OK DLE ČSN EN 1090-2, ÚCHYLKY TVARU A ROZMĚRU DLE ČSN EN 1090-2

E/ TŘÍDA PROVEDENÍ SVARU - STUPEŇ JAKOSTI "C" DLE ČSN EN ISO 5817

F/ 100% VIZUÁLNÍ KONTROLA DLE EN ISO 17637

G/ 100% KAPILÁRNÍ KONTROLA DLE EN ISO 3452-1, STUPEŇ PŘÍPUSTNOSTI „2X“ DLE ČSN EN ISO 23277

H/ KAŽDÝ DUTÝ PROFIL BUDE NA SVÉM KONCI OPATŘEN VÍČKEM  
(POKUD NEBUDE CELÝM SVÝM PRŮŘEZEM PŘÍVAŘEN K JINÉMU PROFILU)

I/ VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚRIT!!

J/ TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI

K/ PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNÉ INFORMOVAT PROJEKTANTA

L/ VEŠKERÉ ŠROUBY, KTERÉ BUDOU MÍT VIDITELNOU HLAVU, BUDOU V PROVEDENÍ S KULOVOU HLAVOU

**KONKRÉTNÍ POZNÁMKY:**

1/ GEOMETRIE A ROZMĚRY OPĚRNÝCH STĚN BYLY PŘEVZATY Z PŘÍLOHY TÉTO DOKUMENTACE ZÁKLADOVÉ OPĚRKY, ING. MICHAL KUBALÍK; 01/2023


2/ Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE NA DŘEVĚNOU KONSTRUKCI ZÁBRADLÍ UCHYCENO V CELÉ DĚLCE DRÁTĚNKOVÉ NEREZOVÉ PLETIVO PRO ZABRÁNĚNÍ PROLÉZÁNÍ ZÁBRADLÍM

3/ ZÁBRADLÍ DO OPĚRNÝCH STĚN UCHYCENO POMOCÍ KOTECNÍCH DESEK 150x200x12MM, UCHYCENÝCH POMOCÍ DVOU SVORNÍKOVÝCH KOTEV M12 S Hef= $\min 70\text{mm}$  A HYBRIDNÍ LEPÍČÍ HMOTOU.

OCEL S235 J2  
E 383 B42 H10  
ŠROUBY JAK 8.8  
DŘEVO C24  
SVORNÍKY 4.8  
BETON C30/37-XC4, XF1 - opěrné a základové stěny  
BETON C25/30-XC4, XF3 - betonové lože kamenné  
dlažby koryta  
MALTA MC25/30 MX3 - spárovací malta kamenného  
obkladu koryta  
OCEL B500B (R), KARI SÍŤ  
KRYTÍ 40mm

**LEGENDA HMOT**

	PROSTÝ BETON
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	KAMENNÝ OBKLD DNA KORYTA
	ZÁSYP
	STÁVAJÍCÍ ZEMINA

GENERÁLNÍ PROJEKTANT		NÁZEV AKCE		CYKLOSTEZKA TŘEBÍČ - VLADISLAV	
				SO202 LÁVKA PODÉL I/23	
NDCon s.r.o.		INVESTOR		K.Ú. PTÁČOV, K.Ú. VLADISLAV, KRAJ VYSOČINA	
Zlatnická 10/1582, 110 00, Praha 1		Město Třebíč			
IČ: 64939511		Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč			
ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
Ing. Petr Ibl, Karlovarská 353, 270 54, Řevničov				001_23_1	
IČO: 04528051, tel: 776711617, e-mail: iblpetr@email.cz				DATUM	
				01/23	
VYPRACOVAL		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		MĚŘITKO	
Ing. Petr Ibl		Ing. Pavel Ibl		1:50	
VÝKRES				ČÁST DOKUMENTACE	
PODÉLNÝ ŘEZ 1-1				D.1.2.a	
				STUPĚŇ	
				DPS	
				ČÍSLO	
				D.1.2.a.4	