

EEIKA Brno, s.r.o.
Babáček František
Kšírova 385/120
619 00 Brno

dopis značky | ze dne
- | 28.01.2025

naše značka
250207-008

vyřizuje
Pavlíček Milan

dne
07.02.2025

Vyjádření k existenci teplovodu a kabelových vedení ve správě TTS energo s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti

Název stavby: **Třebíč, zimní stadion, přemístění TS** [dále jen „Stavba“]
Zájmové území: **viz Příloha č.1 „Zájmové území Stavby“**
Investor: **Město Třebíč, Smola Igor Ing., Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč**
Místo stavby: **Kateřiny z Valdštejna Třebíč**

Při realizaci Stavby **dojde** ke střetu se zařízením ve správě TTS energo s.r.o., které je chráněno ochranným pásmem dle energetického zákona. Toto vyjádření platí jen pro území a rozsah prací vymezených v projektové dokumentaci Stavby. Případné změny je nutné znovu odsouhlasit.

Na základě žádosti o vyjádření k existenci sítí pro **Územní řízení k umístění stavby, změně využití území, změně stavby** k realizaci Stavby Vám sdělujeme, že v **místě** Stavby se **nachází** teplovodní a kabelové vedení ve správě TTS energo s.r.o.

S provedením Stavby TTS energo s.r.o. **souhlasí** za předpokladu, že budou dodrženy **"Podmínky pro provádění prací" viz příloha č.2**

Vyjádření se vydává i za společnosti BIOMASS ENERGY k.s. a EKO BIOENERGO z.s.
Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vystavení.

 **TTS energo s.r.o.**
IČ: 607 24 692 (19)
DIČ: CZ60724692

Tomáše Bati 1083, 674 01 Třebíč

Pavlíček Milan
techník provozu SZT a distribuce tepla



TTS energo s.r.o.

Tomáš Bati 1083, 674 01 Třebíč, Czech republic, tel. 568 837 611, e-mail: info@tts.cz, www.tts.cz
Bankovní spojení: KB Třebíč, č.úctu 6630520227/0100, IČ: 60724692, DIČ: CZ60724692
Společnost v OR KS Brno oddíl C, vložka 16854

Společnost v OR KS Brno oddíl C, vložka 16854

Podmínky pro provádění prací:

1. Upozorňujeme, že teplovodní a kabelové vedení [dále jen „TKV“] je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb.
2. Případný souběh a křížení TKV s novým zařízením musí odpovídat ČSN 73 6005.
3. Nad TKV nesmí být bez souhlasu vlastníka vysazovány trvalé porosty, zřizovány stavby, konstrukce ani jiné podobné zařízení.
4. Výstavbou a provozem Stavby nesmí být žádným způsobem ovlivněn a nijak omezen provoz zařízení TTS energo s.r.o.
5. Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací povinen vytyčit TKV. Objednávku na geodetické vytyčení pošle stavebník včetně našeho označení akce **250207-008** a termínu zahájení prací na e-mail: **vyjadreni@tts.cz**. Objednávku doporučujeme provést alespoň dva týdny před započítím prací. Platba za vytyčení probíhá v hotovosti na místě samém.
6. Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou TKV a upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a jeden metr před a za osou vytyčeného zařízení těžili zeminu pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, motorových a bateriových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení.
7. Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit TKV proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad trasou TKV. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana TKV proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo těžkou [více než 6 tun] stavební mechanizací trasu TKV.
8. Upozorňujeme na možnou odchylku 50 cm od vytyčeného zařízení.
9. Při protlaku u zařízení s neznámým výškovým uložením musí být TKV v místě křížení s protlakem obnažen, protlak musí být ukončen jeden metr před TKV. V místě, kde není obnažení TKV možné, požadujeme výškové uložení od atestované organizace – požadujeme předložení atestu.
10. Odkryté TKV musí být řádně zabezpečeno proti poškození.
11. Lože teplovodního a kabelového vedení před záhozem řádně zapískovat, zhutnit a osadit minimálně 30 cm nad TKV výstražnou fólií.
12. Vyzvat pracovníka oddělení tepelného hospodářství TTS energo s.r.o. [dále jen „TH TTS energo s.r.o.“] ke kontrole prací před záhozem, aby mohl překontrolovat splnění stanovených podmínek a přesvědčit se, zda není zařízení poškozeno. Bez písemného souhlasu pracovníka TH TTS energo s.r.o. provedeného do stavebního deníku nesmí být teplovodní ani kabelové vedení zasypáno a nebude ze strany TTS energo s.r.o. vydán kladný posudek ke kolaudačnímu řízení.
13. Poškození TKV neprodleně oznámit na TH TTS energo s.r.o.: **Milan Pavlíček**, telefon: **602 591 980**, e-mail: **pavlicek@tts.cz**
14. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
15. V případě nutnosti provedení přeložky je nutná konzultace s TH TTS energo s.r.o.
16. V případě poškození našeho zařízení bude uplatňováno sankční řízení dle příslušných zákonů.

 **TTS energo s.r.o.**
IČ: 607 24 692 (19)
DIČ: CZ60724692
Tomáše Bati 1083, 674 01 Třebíč



Pavlíček Milan
technik provozu SZT a distribuce tepla

TTS energo s.r.o.

Tomáš Bati 1083, 674 01 Třebíč, Czech republic, tel. 568 837 611, e-mail: info@tts.cz, www.tts.cz

Bankovní spojení: KB Třebíč, č.úctu 6630520227/0100, IČ: 60724692, DIČ: CZ60724692

Společnost v OR KS Brno oddíl C, vložka 16854