



MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ

Odbor informatiky

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 01.07.2025

NAŠE ZN.: OI 54752/25 - SPIS 1839/2025/JŠ

METROPROJEKT Praha a.s.

VYŘÍZUJE: Jiří Špaček

TELEFON: 568 896 364

E-MAIL: jiri.spacek@trebic.cz

Argentinská č. p. 1621/36
170 00 PRAHA 7

DATUM: 07.07.2025

Odpověď na vaši žádost o vyjádření k projektu „ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE K REKONSTRUKCI VO PRO OBLAST UL. NA PŘÍKOPECH, KMOCHOVA, TYLOVA, DIVIŠOVA, J. SUKA, JAR. JEŽKA, JINDŘICHOVA, ŽIŽKOVA

Tato akce dotkne ochranné pásma Metropolitní sítě města Třebíč (dále i MSMT) v ulici Žižkova. Nicméně tato skutečnost je ve vašem projektu řešena včetně požadované přípoložky nové chráničky pro potřeby MSMT v části ulice Žižkova. Proto k této akci nemám další připomínku a vyjádření se omezí pouze na standardní požadavky pro ochranu současné trasy a upozornění, že v ulici Žižkova sdílíme stejnou trasu s optickými sítěmi Rowanet Kraje Vysočina a První telefonní a.s.

Za MSMT s výše jmenovanou plánovanou akcí souhlasím. K realizaci stavby mám následující připomínky:

- Před zahájením výkopových prací si zhotovitel zajistí vytyčení MSMT např. u firmy Mojmir Novotný – GP, s.r.o., Manž. Curieových 657, 674 01, Třebíč.
- Veškeré výkopové práce v místě křížení či souběhu musí být prováděny ručně.
- V případě, že dojde k porušení optických chrániček MSMT, realizátor bude neprodleně informovat správce MSMT. Dále může být pokračováno dle patných zákonů.
- Před zahájením záhozu výkopu, v místě narušení ochranného pásma MSMT a v místech přípoložky optické chráničky pro MSMT, musí být přizván správce MSMT ke kontrole optických chrániček. Jiří Špaček, 568 896 364, Odbor informatiky, MěÚ Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01.
- V průběhu výkopových prací požadujeme dodržení normy ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí.

Na další straně tohoto vyjádření je situační mapa současné trasy MSMT na ulici Žižkova.

Toto vyjádření může být použito pro účely územního řízení a stavebního řízení, jeho platnost je dva roky od data vystavení.

Jiří Špaček

správce Metropolitní sítě města Třebíč

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

