

Žádost ze dne: 30.06.2025
Číslo jednací: VASTR-12702/2025-Ča
Vyřizuje: Ing. Helena Čachotská
Tel.: +420 568 899 126
Email: helena.cachotska@vodarenska.cz
Datum: 16.07.2025

Žadatel:

Město Třebíč
Ondřej Hrnák
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Vyjádření pro řízení o povolení záměru - povolení záměru § 195 a § 197

Stavba(projekt): **ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE K REKONSTRUKCI VO PRO OBLAST UL. NA PŘÍKOPECH, KMOCHOVA, TYLOVA, DIVIŠOVA, J. SUKA, JAR. JEŽKA, JINDŘICHOVA, ŽIŽKOVA**

Územní lokalizace: k.ú. Podklášteří, parc. č. 560/240
Stavebník: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Projektant: METROPROJEKT Praha a. s., Argentinská 1621/36, Praha 7

Popis stavby:

Předmětem této dokumentace je návrh celkové rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) ve městě Třebíč, v místní části Týn na ulicích Josefa Suka, Jaroslava Ježka, Jindřichova, Na Příkopech, Kmochova, Divišova, Tylova a části ul. Nová. Jedná se tedy o novostavbu trvalého charakteru. Účelem užívání stavby je zajistit normativní požadavky veřejného osvětlení v nočních hodinách, které zvýší bezpečnost a kvalitu života tamějších obyvatel či návštěvníků

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen "VAS") je provozovatelem technické infrastruktury (vodovodů a/nebo kanalizace) na základě uzavřené pachtovní (nájemní) a provozní smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace (Svazek vodovodů a kanalizací, obec, městys, město). VAS v souladu s uzavřenou provozní smlouvou vydává toto vyjádření.

V dané lokalitě **provozujeme** vodovod pro veřejnou potřebu a jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, ochranná pásma jsou či mohou být stavbou dotčena.

K předložené projektové dokumentaci, za jejíž obsah zodpovídá projektant, vydává VAS následující stanovisko:

1. Stanovisko k povolení záměru:

- **Souhlasíme se stavbou v ochranném pásmu vodovodů a/nebo kanalizací dle § 23, odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.**
- **Veškeré změny oproti schválené dokumentaci pro povolení záměru, které zasáhnou do ochranného pásma vodovodů a/nebo kanalizací, jsou možné pouze s písemným souhlasem VAS.**
- **K vydání kolaudačního rozhodnutí stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.**

2. Podmínky pro realizaci záměru:

- **U stožárů VO, které jsou ve vzdálenosti menší než 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, požadujeme ověření trasy ruční kopanou sondou na místě a umístění základové konstrukce stožáru do úrovně potrubí vodovodu a kanalizace.**
- Před zahájením realizace požadujeme provést vytýčení trasy dotčených sítí ve správě VAS:
Radek Klika radek.klika@vodarenska.cz **568 899 167 603 754 147**
- **Zahájení realizace stavby je nutné oznámit vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.**
- Přesné určení trasy stávajících přípojek námi provozovaných IS je nutno získat od jejich vlastníků, tj. od vlastníků nemovitostí, pro které slouží.
- Při souběhu a křížení kabelového vedení s vodovodem a/nebo kanalizací je nutno dodržet minimální odstupové vzdálenosti dle ČSN 736005 – Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.
- Při umístění veškerých zařízení a příslušenství na kabelové síti (např. elektroměrové skříně) musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a/nebo kanalizace. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí.

- Při provádění zemních prací v ochranném pásmu vodovodu a/nebo kanalizace nesmí dojít k poškození námi provozovaných inženýrských sítí (vč. veřejných částí přípojek) nebo omezení jejich provozuschopnosti. V ochranném pásmu požadujeme provádět výkopové práce ručně.
- **Požadujeme přizvání vedoucího provozu ke kontrole souběhu a křížení kabelového vedení s vodovodem a/nebo kanalizací před záhozem. V případě nedodržení této podmínky nebude vydáno souhlasné stanovisko ke kolaudaci.**
- V případě realizace protlaků musí být umístění startovacích a cílových jam odsouhlaseny příslušným provozem VAS. Před prováděním protlaků požadujeme provést v místě křížení námi provozovaných IS ručně kopanou sondu z důvodu zjištění přesné hloubky uložení potrubí.
- Při zasahování do terénu, včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu vodovodu a/nebo kanalizace, je stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a/nebo kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce lze provádět pouze s vědomím a se souhlasem VAS.
- Zemními pracemi nebude snižováno min. krytí námi provozovaných IS včetně přípojek o více než 0,10 m a nebude zvyšováno o více než 0,20 m.
- Po dobu stavby nesmí být nad IS ukládány žádné stavební materiály, zařízení staveniště včetně deponie zeminy. Provozované IS musí zůstat nadále přístupné pro naše pracovníky.
- Zhotovitel stavby je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a/nebo kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele –tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady zhotovitele stavby po předložení objednávky, případně zhotovitelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
- V průběhu realizace stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozu VAS.

Kontakt na příslušný provoz:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč

Provoz vodovodu a kanalizace Třebíč město, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Vedoucí provozu Vít Chalupský vit.chalupsky@vodarenska.cz 568 899 152 731 193 607

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.